

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) – dalej p.z.p.

### **Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie**

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami :

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga zastosowania kostki granitowej - płomieniowanej ?

Czy kostka granitowa na jezdni i miejscach postojowych ma być kostką płomieniowaną?

#### Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga na jezdni i miejscach postojowych kostki granitowej płomieniowanej ciętej. Wymiary i kolor zgodnie z przedmiarem robót, STWIORB.

Ponadto Zamawiający informuje, że wymaga na chodnikach płyt z kamienia naturalnego typu 1 porfir płytowy cięty płomieniowany. Szczegóły, wymiary i kolor zgodnie z przedmiarem robót, STWIORB.

W załączeniu przedmiar robót z uszczegółowieniem rodzaju kostki.

#### Pytanie 2

Czy wymagany jest nadzór archeologiczny i autorski przy realizacji przedmiotowej inwestycji ?

#### Odpowiedź 2

Zadanie objęte będzie nadzorem archeologicznym, jego zapewnienie jest po stronie Zamawiającego.

#### Pytanie 3

Czy przewidziana jest wycinka drzew ? Jeśli tak, kto ma uzyskać zgodę na ich wycięcie?

#### Odpowiedź 3

Nie przewiduje się wycinki drzew w trakcie realizacji inwestycji. Jeżeli zajdzie taka konieczność będzie to po stronie Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia treść OPZ w taki sposób że :

- pozycja 28 w przedmiarze robót dla zadania częściowego nr 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustawianie stylowych słupków dla znaków drogowych fi 50mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.

Słupek stal czarna malowana proszkowo , zakończony poziomą kotwą dospawaną w dolnej części.

- 18 szt.

- pozycja 25 w przedmiarze robót dla zadania częściowego nr 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustawianie stylowych słupków dla znaków drogowych fi 50mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.

Słupek stal czarna malowana proszkowo , zakończony poziomą kotwą dospawaną w dolnej części.

- 4 szt.

**Wprowadzona zmiana nie wpływa w sposób istotny na sporządzenie oferty nie wymaga dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą tym samym Zamawiający utrzymuje pierwotny termin składania ofert.**

**Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 14.06.2021 r. do godziny 10:00. <https://platformazakupowa.pl/miechow>, postępowanie nr : ID 460846.**