



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH


Krzysztof Chamryga

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61



Szczecin, dnia 17.03.2022r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25

w Szczecinie

Dotyczy: ul. Karola Miarki 6/5

**Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.
Stwierdzono:**



lp	1	2	3	4	m.
Str					
II	Wk			G	25
I		Co.g	Wk		15
N	Wk				5
Pi					


Wentylację kuchni należy pozostawić bez zmian.

Wentylacja jest sprawna. Ciąg prawidłowy.

Dla potrzeb wentylowania łazienki zalecane zamontowanie rekuperatora.

Mistrz Kominiarski

Krzysztof Chamryga



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga
ul. Wł. Łokietka 20 / 12
70-256 Szczecin
tel. 727 510 710
NIP 851-193-61-61




Szczecin, dnia 17.03.2022r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Karola Miarki 6/19

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.
Stwierdzono:



lp	1	2	3	4	m.
Str					
II	Wk	G			29
I	Wk				19
N			Co	Wk	9
Pi					

Wentylację kuchni należy pozostawić bez zmian.

Wentylacja jest sprawna. Ciąg prawidłowy.

Dla potrzeb wentylowania łazienki zalecane zamontowanie rekuperatora.

Mistrz Kominiarski

Krzysztof Chamryga