



UNIWERSYTET
ŁÓDZKI

Dział Zakupów



Łódź, dnia 04.12.2020r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Informacja o odrzuceniu oferty.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów elektrotechnicznych dla Uniwersytetu Łódzkiego, nr. postępowania: 116/ZP/2020

Zamawiający informuje, że działając w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą, odrzucił z postępowania ofertę nr 2, wykonawcy Kaczmarek Electric S.A., 64-200 Wolsztyn, ul. Gajewskich 32, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. z późn. zm. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (§ 13.1. rozporządzenia), zamawiający określił w pkt 8.4 SIWZ rodzaj wymaganych dokumentów tj.:

- karty katalogowe lub karty produktu lub informacje techniczne producenta, które mają jednoznacznie potwierdzić, że oferowane produkty spełniają szczegółowe parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 oznaczonej „Parametry wymagane” Załącznika nr 2 do SIWZ/Umowy – arkusza cenowego (dotyczy wyłącznie poz.1-72, 93-108, 111-112, 133, 140-145, 151-235).

Zamawiający w dniu 16.11.2020r., w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy wezwał ww. wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia wymaganych dokumentów, w terminie do dnia 23.11.2020r.

Z analizy treści dostarczonych kart katalogowych wynika, że zaoferowane produkty w pozycji 161, 167, 169, 180 nie spełniają minimalnych wymagań zamawiającego tj.:

	<u>Parametry wymagane</u>	<u>Parametry zaoferowane</u>
Poz.161:	trwałość 8000h	trwałość 6000h
Poz.167:	temperatura barwowa 827 (2700 °K)	temperatura barwowa: 6000 °K
Poz.169:	źródło LED, kształt świeczki	źródło LED, kształt kulisty
Poz.180.	trwałość 20000h	trwałość 13000h

Wymagań zamawiającego nie spełniają także produkty zaoferowane w poz. 135 i 136 arkusza cenowego. Numery katalogowe wskazane przez wykonawcę dotyczą szyn łączeniowych sztyfowych. Wymagane przez zamawiającego produkty to szyny łączeniowe widelkowe.

W związku z powyższym Wykonawca nie potwierdził, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że nie wezwał wykonawcy do uzupełnienia innych kart katalogowych, gdyż mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

Kierownik
Działu Zakupów UŁ
mgr *Sebastian Rudziński*