



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

☎ 32 357 08 00

NZ.3302.153.2022/ZP-643

Katowice, dnia 07.10.2022 r.

WYJAŚNIENIE do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Katowicach**”, znak sprawy: **ZP/643/2022**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 tj.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o złączenie do dokumentacji rysunków (rzutów) Sali.

Pytanie 2:

Prosimy o załączenie aktualnych zdjęć Sali.

Odpowiedź dla pyt. 1 i 2:

W załączeniu zdjęcia.

Pytanie 3:

Czy istniejący parkiet ułożony jest na tak zwanej ślepej podłodze (przybity) czy bezpośrednio przyklejony do posadzki betonowej?

Pytanie 4:

Prosimy o podanie istniejących warstw posadzki sportowej.

Odpowiedź dla pyt. 3 i 4:

Posadzka sali gimnastycznej składa się z legarów drewnianych, na których położona jest ślepa podłoga z bali drewnianych, wykończona klepkami parkietowymi mocowanymi do podłogi gwoździami.

Pytanie 5:

Prosimy o dokładne sprecyzowanie czego dotyczy poz. 20d.1 malowanie plafonów drewnianych ? Plafon w ogólnej nomenklaturze to lampa lub jej element. W związku z tym Prosimy o sprecyzowanie jakie elementy Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Konstrukcja stropodachu sali gimnastycznej składa się z żelbetowych podciągów na których oparty jest strop - także żelbetowy, tworząc tzw. kasetony. Przestrzeń między podciągami jest wyłożona płytami z ozdobnej sklejki stolarskiej mocowanej do sufitu (niewłaściwie nazwana plafonami), które są elementami ozdobnymi tego sufitu. Te sklejki należy zabezpieczyć od widocznej strony farbą ognioodporną.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Załączniki:

1. Zdjęcia.

Z up. Dyrektora CUW - Adelajda Bella