



AZL/1/K/2023

Zielona Góra, 11 stycznia 2023 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu zadaszego placu do jazdy konnej.**

W dniu 10 stycznia 2023 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1.1.

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa zamówienia, prosimy o wyjaśnienie nieścisłości w zapisach dot. SWZ: - w zał. nr I.3 widnieje informacja o wykonaniu instalacji na dachu zadaszego placu do jazdy konnej (moc instalacji do 40,00 kWp), jednakże w zał. I.6 widnieje informacja o budowie dwóch instalacji o mocy ok. 40 kW każda na terenie Aeroklubu – stąd uprzejmie prosimy o podanie dokładnej mocy instalacji dla danego zamówienia.

Wyjaśnienie 1.1.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie 2 instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia moc każdej z instalacji powinna zawierać się w przedziale 39,5 do 40,00 kWp.

Pytanie 1.2.

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie, czy zaliczkowe przyłącze kablowe (opis w zał. I.7) jest integralną częścią powyższego zamówienia.

Wyjaśnienie 1.2.

Wykonanie 2 przyłączy elektroenergetycznych do 2 instalacji fotowoltaicznych jest integralną częścią zamówienia.