

Słupsk, dnia 01.12.2023 r.

**dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Grechuty w Słupsku” – sprawa nr WN1/0614/23.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1:**

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie wykonanie projektu organizacji ruchu?

**Odp.: Za opracowanie projektu organizacji ruchu odpowiedzialny jest Wykonawca Robót Drogowych. Wykonawca zobowiązany jest przejąć teren robót od WRD, a roboty prowadzić w sposób uzgodniony z nim.**

**Pytanie 2:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy do wyceny należy przyjąć pełną wymianę gruntu zgodnie z przedmiarami robót, czy dopuszcza się użycie gruntu rodzimego, zgodnie z zapisami ze specyfikacji ST\_00.00 oraz pkt. 10.7 Projektu Budowlanego?

**Odp.: STWIOR dopuszcza wykorzystanie gruntu rodzimego o ile nie wykluczają tego inne dokumenty kontraktowe. Zgodnie z dokumentacją projektową, w tym Decyzją ZIM Słupsk, w pasie drogowym należy wykonać pełną wymianę gruntu.**

Powyzsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi\\_slupsk](https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk) w dniu 01.12.2023 r.