



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach  
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl  
email: sekretariat@zzozwadowice.pl  
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

**Załącznik nr 1**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie naprawy systemów SSP w obiektach ZZOZ w Wadowicach**, która obejmuje:

1. Usunięcie uszkodzenia pętli Pawilon D linia 1/3/1 piwnica (centrala Siemens Carberus Pro FC724 sygnalizuje rozwarcie linii ) usterka pojawia się krótkotrwale kilka razy w tygodniu, czasami kilka razy dziennie i obejmuje całą piwnicę.
2. Wymiana czujki DUT-6046 L5 E4 str. 387 P-1 korytarz, programowanie systemu z zamontowaną czujką w centrali POLON ALFA 4900 w Pawilonie E.
3. Wymiana siłownika klapy oddymiającej na klatce schodowej nr 1 w Pawilonie E ( zakup oryginalnego siłownika G60P-730-805-KV60-10-2,5-KS-VMA-BG3 24VDC-15,8/11,3mm/s 6,0A-144W. Klasa klim. II wewnętrzny T-25° C ,IP40-2560N , montaż, podłączenie, sprawdzenia działania systemu oddymiania).
4. Naprawa / wymiana zasilacza pożarowego buforowego 24V, 5A wraz z ponownym podłączeniem, sprawdzeniem układu ładowania akumulatorów 2x17 Ah i programowaniem sygnalizacji usterki w Pawilonie E.
5. Wymiana głównego wyłącznika PPOŻ, wraz z piktogramem, w budynku agregatorowni Pawilon E.
6. Wymiana 2 akumulatorów zasilania rezerwowego dedykowanego do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w Pawilonie E o pojemności nominalnej 120 Ah i napięciu nominalnym 12VDC (model zalecany przez producenta DSO, dostosowany do wieloletniej pracy buforowej) sprawdzenie systemu po wymianie.

**Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej zawierającej protokół serwisowy z określeniem rodzaju przeprowadzonych prac oraz potwierdzeniem sprawności zainstalowanych urządzeń i całego systemu sygnalizacji pożarowej.**

Do zainstalowanych urządzeń z pozycji nr 2; 3; 4; 5; 6 Zamawiający oczekuje przekazania przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej Deklaracji właściwości użytkowych, Certyfikatów stałości właściwości użytkowych, Instrukcji Instalowania i Konserwacji oraz Kart Katalogowych, Kart Gwarancyjnych, DTR.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji 24 msc. na zainstalowane przez siebie podzespoły urządzenia oraz minimum 12 msc. na akumulatory. Wymagana gwarancja na usługę serwisową wynosi 24 miesiące. **Zainstalowane urządzenia i podzespoły powinny być fabryczne nowe.**

**Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**