

Wrocław, dnia 17 marca 2019 r.

WZ.5595.496.3.2018

Postanowienie nr WZ.5595.496.3.2018

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu: 27.12.2018 r.), wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego – Stanisława Kuźniara oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Ryszarda Mleczko, dotyczącego uznanego za zagrażający życiu ludzi budynku szkoły, usytuowanego w Świdnicy przy ul. Kościelnej 32, z określonymi następującymi wskazaniami:

1. wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej bez transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych do obiektu wskazanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, zapewniający ochronę częściową, obejmującą:
 - całą powierzchnię kondygnacji podziemnej,
 - wszystkie ciągi komunikacyjne w części nadziemnej budynku,
 - pomieszczenia zlokalizowane w obrębie reprezentacyjnej, otwartej klatki schodowej K1-1;
2. zastosowania na drzwiach dymoszczelnych elektrotrzymaczy, podłączonych do systemu sygnalizacji pożarowej;
3. zastosowania w budynku instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zapewniającej natężenie światła na poziomie podłogi wynoszące co najmniej 5 lx – na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych oraz 2 lx – w pomieszczeniu auli, przez minimum dwie godziny od czasu zaniku oświetlenia podstawowego;
4. zapewnienia 4 kg (lub 6 dm³) środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach, przypadającego na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej;
5. zapewnienia większości przyjętym do ewakuacji ciągom komunikacyjnym, ponadnormatywnych szerokości i wysokości, wynoszących:
 - w piwnicy: 2,5 m (szerokość i wysokość korytarzy),
 - na parterze: 3,5 m (wysokość korytarzy),
 - na I piętrze: od 2,5 m do 2,7 m (szerokość korytarzy), 7 m (szerokość holu), 3,5 m (wysokość korytarzy), 3,8 m (wysokość holu),
 - na II piętrze: od 2,5 m do 2,7 m (szerokość korytarzy), 3,5 m (wysokość korytarzy);
6. zapewnienia ścianom wewnętrznym, stanowiącym obudowę schodów prowadzących na poddasze nieużytkowe, klasy odporności ogniowej co najmniej EI 60;

19.03.2019

176/19

7. zabezpieczenia konstrukcji dachu oraz pozostałych palnych elementów nieużytkowego poddasza, środkiem ogniochronnym, do stopnia co najmniej trudno zapalności;
8. zamknięcia wyjścia z piwnicy, na hol przy recepcji, drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 S.
9. zamknięcia pomieszczeń techniczno – gospodarczych, zlokalizowanych na kondygnacji poziomej, z których wyjścia prowadzą na ciągi komunikacji ogólnej, drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30;
10. zapewnienia, co najmniej raz do roku, ćwiczeń w zakresie sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników;

wyrażam zgodę

na odstąpienie od obowiązku wymienionego w § 25 ust. 1 pkt 1 – przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (piony) nie są poprowadzone przy klatkach schodowych lub w ich obrębie –

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
 - postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
 - pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku”.
- Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z sp.
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Załącznik:

„Ekspertyza techniczna” rzeczoznawców: budowlanego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z grudnia 2018 r.

Otrzymuje:

✓ III Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
ul. Kościelna 32
58-100 Świdnica

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
al. Niepodległości 8-10
58-100 Świdnica
2. a/a

RU