



***Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania***

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 319/2020/PN/DZP pt. „Dostawa urządzeń do zabezpieczenia poczty email wraz z agregatem prądotwórczym na potrzeby Ośrodka Eksploatacji Zarządzania MSK Olman Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie”.**

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

#### **Część nr 2**

##### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby agregat nie posiadał wskazanej w parametrach sterownika "możliwości sterowania silnikami z ECU przez Canbus" ?

##### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**RECEJLISTA**

Sporządziła: Anna Opalach, Marcin Kwiecień

Z poważaniem  
**KANCLERZ**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Bogusław Stec