

LEGENDA i UWAGI

LSU – lokalna szyna uziemiajaca
EC-Lx – lokalna szyna wyrównawcza, zabudować w miejscu wskazanym na planie i połączyć przewodem typu H07Z-R żo 1x6mm² z bednarką ułożoną w czesci korytarzowej

– do szyny podłączyć wykładzine elektrostatyczną, w miejscach wskazanych na planie przewodami typu H07Z-R żo 1x2,5mm²
– do szyny podłączyć zespół gniazd kolumny sufitowej, linką H07Z-R żo 1x6mm²
– do szyny podłaczyć wszystkie urządzenia zlokalizowane w pomieszczeniu, wg. ich DTR

——— *trasy przewodów połączeń wyrównawczych*

BIURO	**PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22**				bpsz
TEMAT:	**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W CELU ROZBUDOWY PRACOWNI MAMMOGRAFII (SKRZYDŁO „A")**				
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY [PW]	**S-567/2022**
INWESTOR	SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE im.prof.T.Koszarowskiego 45-061 OPOLE; ul. KATOWICKA 66a				
OBIEKT	SP ZOZ 47-061 OPOLE, UL.KATOWICKA 66a; DZIAŁKA NR: 28/5; K.M.46, OBRĘB OPOLE				
TREŚĆ	**PLAN INSTALACJI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH** RZUT FRAGMENTU PARTERU BUD. A				
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SZCZĘSNY upr. proj. SLK/5671/PWBE/15		SPRAWDZIŁ.	inż. ADAM KOZIK upr. proj. SLK/0429/OWOE/04	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	HENRYK WRONA				DATA 30.08.2022 NR RYS IE-5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

STRONA: