

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na

**wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę i modernizację sieci ciepłowniczej
w rejonie ul. Romana Dmowskiego w Gdańsku**

- Gdańsk, 12.2020 r. –

1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu dokumentacji projektowej na wymianę i modernizację magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn700.

2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na demontaż istniejącej sieci tradycyjnej oraz wymianę i modernizację sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w rejonie ul. Romana Dmowskiego w Gdańsku.

3 Zakres prac

Wykonać dokumentację projektową na likwidację fragmentów istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej oraz wewnątrzbudynkowej, a także wykonać nową sieć preizolowaną wysokoparametrową. Zakres sieci do modernizacji został wskazany w załączniku mapowym nr 1. Szczegółowy zakres i średnice przebudowywanej sieci należy zaprojektować zgodnie z tabelą nr 1. Zakres modernizacji komór ciepłowniczych należy ustalić na etapie projektowania.

Trasę i rzędne przebudowywanej sieci przewidzi projektant na podstawie aktualnego planu zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z o.o. i uzgodni z GPEC. Przebudowywaną sieć należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową.

Tab. 1. Szczegółowy zakres przebudowywanej sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Romana Dmowskiego w Gdańsku.

Lp.	Odcinek sieci do modernizacji	2xDn	L	Uwagi
[-]	[-]	[mm]	[m]	[-]
1	a-b	700	82,0	przebudowa na 2xDn700
2	b-c	700	59,0	przebudowa na 2xDn700
3	c-d	700	55,0	przebudowa na 2xDn700
4	b - komora ID:1764	80	3,5	sieć do likwidacji

4. Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

4.1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ww. sieci powinno być koordynowane i na bieżąco uzgadniane z Działem Realizacji Inwestycji. W przypadku konieczności kontaktu Projektanta z osobą uzgadniającą prosimy o kontakt pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl. Celem uzgodnienia przebiegu sieci należy złożyć 2 egzemplarze map z przebiegiem trasowym wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC Sp. z o.o. pod adresem: ul. Biała 1B; 80-435 Gdańsk.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC Sp. z o.o., a drugi zostanie zwrócony z odpowiednią adnotacją. **Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono**

projektanta z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania. Uzgodnień rozwiązań technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Projekt sieci oraz przyłączy powinien spełniać wymogi Polskich Norm oraz szczegółowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o. wyszczególnione poniżej:

a) „Wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie”

W/w dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej <http://www.grupagpec.pl/dla-projektanta/>.

4.3. Dokumentacja techniczna na przebudowę sieci musi zawierać:

- plan sytuacyjny z naniesioną trasą sieci 1:500
- uzgodnienia międzybranżowe
- opis techniczny z podaniem konkretnych rozwiązań projektowych
- profil sieci
- specyfikację materiałową

4.5. Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia projektant dostarczy 1 egzemplarz płyty CD, na której zapisany zostanie cały uzgodniony projekt w wersji nieedytowalnej (np. pdf) w taki sposób, aby rysunki były w nieskażonej skali i ze wskazaniem formatu, na jakim winny być plotowane. Dodatkowo na płycie należy zapisać plan zagospodarowania terenu w wersji dxf.

5. Załączniki

Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny z zakresem sieci do modernizacji.

Hońdo Adriana
Koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju

Kasprzyk Anna
Młodszy specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju