

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POWIERZCHNIA PODŁOGI [m²]	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [m]
0.1.	Pomieszczenie gospodarcze	5,87	11,74	
0.2.	Pomieszczenie gospodarcze	4,70	9,39	176 : 218
0.3.	Pomieszczenie gospodarcze	4,03	8,05	176 : 218
0.4.	Pomieszczenie gospodarcze	5,45	10,90	178 : 218
0.5.	Pomieszczenie gospodarcze	8,59	17,18	184 : 216
0.6.	Pomieszczenie gospodarcze	7,59	15,17	166 : 225
0.7.	Pomieszczenie gospodarcze	5,99	11,97	186 : 219
0.8.	Pomieszczenie gospodarcze	5,88	11,75	180 : 219
0.9.	Pomieszczenie gospodarcze	7,47	14,94	160: 210
0.10.	Kotłownia	10,59	21,18	178 : 215
0.11.	Kotłownia	10,56	21,11	178 : 215
0.12.	Pomieszczenie gospodarcze	6,51	13,01	176 : 218
0.13.	Pomieszczenie gospodarcze	4,81	9,61	176 : 218
0.14.	Pomieszczenie gospodarcze	12,77	12,77	
	Pozostałe pomieszczenia, powierzchnia użytkowa przyjęta zgodnie z archiwalną inwentaryzacją	61,03	122,06	
	Σ	161,80	310,83	

18.00 / 0.85 m	Rurka ochronna instalacyjna d=18mm długości 0,85m
	Szyna wyrównania potencjału+ zacisk uziemiający
	Wypust zasilający
RX	GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A/3 230V, 1x16A/5 400V, 1x32A/5 400V , WYŁĄCZNIK R–PRĄDOWY 4 BIEGUNOWY, WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY: 3 BIEGUNOWY –2szt, 1BIEGUNOWY–2szt
KPR 200H42 21.5 / KPR 100H45 21.5	TRASA KABLOWA –KORYTKO KABLOWE KPR 200 system H42 BAKS l=21,5m
6x DVK ø75 31 m	TRASA KABLOWA –6x RURA OSŁONOWA KABLA DVK fi 75 Arot l=31m
TS / TI	oznaczenie TS –trasa instalacji siły TI– trasa instalacji niskoprądowych–teleinformatycznych
1R /12 4x / PD /115-16 2x	ZESTAW GNIAZD 4x16A/3 , zasilane przewodem YDY 3x2,5, gniazdka 2x45 cat6, skrętka 2x UTP 4x2x0,8 cat6. Szerokość zestawu.
1R /4 105 / 1 44 / IP 44	GNIAZDO 1x16A L+N+PE IP44 230V nt zasilane z rozdz. 1R obwód nr 41. Przewód zasilający YDY 3x2,5 układany w rurkach na tynk. Wysokość montażu 1,05m
przepust inst.el. PPOŻ/1E 1/01 EI 120	Zabezpieczenia przeciwpożarowe kabli i wiązek kabli Uszczelnianie przepustów 1E CP 611A Masa ogniochronna 4E CP 636 Zaprawa ogniochronna 2E CP 617 Plaster ogniochronny 5E CP 651N Poduszki ogniochronne 3E CP 620 Płana ogniochronna 5E CP 657–L Bloczek ogniochronny 4E CP 636 Zaprawa ogniochronna 6E CP 658 Przegroda ogniochronna
	SK1 STUDNIA KABLOWA PRZYŁĄCZY NISKOPRĄDOWYCH
	Uziom instalacji odgromowej. Część do przebuowy.

GRAF USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE NIERUCHOMOŚCI
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychła 6/14 www.graf.tech
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl

TEMAT:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą:
Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

RYSUNEK:	Instalacje elektryczne. Rzut piwnicy.
LOKALIZACJA:	Chróścina, ul. Niemodlińska 39, działka nr 343/8
INWESTOR:	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, ul. Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
RYS.: E-06 SKALA: 1:100	DATA: 20.12.2021
OPRACOWANIE: mgr inż. Jan Traczyk	PROJEKTANT: mgr inż. Jan Traczyk nr upr. 20/93/Op

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA GRAF. Janusz Kurzyca I NIE MOGĄ BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANI ANI UDOSTĘPNIANE STRONIE TRZECIEJ