



Brzegi Dolne, 21.12.2021 r.

L.dz.: 878 / 2021 / ✓

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zimowit 42
35-605 Rzeszów

W odpowiedzi na maila z dnia 20.12.2021 r. informujemy, że sieć wodociągowa na drodze dojazdowej nr dz. 379/1 w kierunku przeznaczonych pod zabudowę działek może zostać zaprojektowana z rur o średnicy większej niż 110 mm.

Odpowiadając na pytanie o hydranty informujemy, że ze względu na duże różnice wysokości terenu między zbiornikami, a miejscami wbudowania projektowanych hydrantów mogą wystąpić problemy z uzyskaniem wymaganego ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego, a co za tym idzie z utrzymaniem odpowiedniej wydajności hydrantów - 10 l/s. W związku z powyższym hydranty zaznaczone kolorem żółtym na przesłanym do nas planie zagospodarowania terenu z naniesioną trasą sieci należałoby zaprojektować jako hydranty do potrzeb socjalno-bytowych dla jednostek osadniczych.

Z poważaniem,

SPECJALISTA
ds. systemów wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Szymon Szumański

