

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.**
z siedzibą w Brzegach Dolnych
38-700 USTRZYKI DOLNE, Brzegi Dolne 1
[KRS: 0000044040, REGON: 370346967,
NIP: 689-000-10-47]

Brzegi Dolne, 2020.12.16

l.dz. 164/12/2020/ZWK

P. Ok. 792/2020/W

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zimowit 42
35-605 Rzeszów

Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa - Firmy TITUTO Spółka z o.o.

Adres - ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów

Nazwa i adres inwestycji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych gm. Ustrzyki Dolne.

W odpowiedzi na złożone pismo w dniu 10.12.2020 r. o wydanie „warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” od działek o nr ewid.: 376, 377/1, 378/2, 379/2, 382/1, 382/4 przy ul. Gombrowicza w kierunku istniejącej kanalizacji przy ulicy Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych - Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, działając w oparciu o:

- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.),
- Uchwałę NR XVII/235/19 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne informuje, że zapewnia odbiór ścieków z w/w nieruchomości po spełnieniu poniższych warunków:

Kanalizacja sanitarna:

1. A. Sieć kanalizacji sanitarnej ze względu na duże różnice rzędnych terenu należy budować kaskadowo, a jej włączenie zaprojektować do istniejącej studzienki kanalizacyjnej ozn. jako „S1” przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych. Kaskady kanałowe należy wykonywać dla studzienek włączowych w przypadku, gdy różnica wysokości pomiędzy rzędną budowanej rury kanalizacyjnej a rzędną kinety w studziencie przekracza 0,5m.
2. Instalacje kanalizacyjne w budynkach i przyłącza sanitarne wykonać zgodnie z PN-92/B-01707 i normami związanymi.
3. Odprowadzane ścieki do kanalizacji sanitarnej nie mogą zawierać substancji żrących, szkodliwych chemicznie, lub niszczących istniejące urządzenia kanalizacyjne oraz mających jakikolwiek niekorzystny wpływ na technologię mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków.

4. Miejscem rozdziału kompetencji Inwestora oraz MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych będzie studzienka jak w punkcie 1 zaznaczona czerwonym kolorem jako: „S1” przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych.

Pozostałe warunki:

- Na powyższą inwestycję należy opracować Projekt Budowlano-Wykonawczy przez firmę lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe,
- Projekt uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych oraz w MPGK Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1,
- Przed rozpoczęciem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Inwestor zobowiązany jest dokonać Zgłoszenia bądź uzyskać Decyzję pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 28 i 29 ustawy Prawo Budowlane.

Na przejście projektowaną siecią przez teren który nie jest własnością inwestora, należy uprzednio uzyskać pisemne zgody właścicieli działek, natomiast w przypadku sytuowania sieci w pasie drogi publicznej inwestor jest zobowiązany uzyskać zezwolenie właściwego zarządcy drogi wydawane w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi urządzeniami podziemnymi inwestor jest zobowiązany uprzednio zgłosić w danej Firmie branżowej wykonywanie prac, uzyskać zgodę spełniając określone warunki, a następnie spisać Protokół odbioru skrzyżowań.

Rozpoczęcie oraz zakończenie budowy należy obowiązkowo zgłosić w MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1. Prawa budowlanego - wybudowane sieci wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

Okres ważności warunków technicznych upływa po dwóch latach od daty ich wydania.

Kanalizacja deszczowa:

O wydanie warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji deszczowej i wskazanie miejsca przyłączenia należy zwrócić się do Gminy Ustrzyki Dolne.

Wodociąg:

Ze względu na duże różnice rzędnych terenu pomiędzy siecią wodociągową przy ul. Gombrowicza a działkami o nr ewid. : 378/2, 377/1, 376, podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej Φ 300 mm nie pozwoli na uzyskanie właściwego ciśnienia na końcówce sieci.

Otrzymują:

Adresat

A/a.

PREZES ZARZĄDU

MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych

mgr Marian Stebnicki

