

Radzyń Chełmiński, dn. 19.10.2022 r.

Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
KD.271.14.2022.GE

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: „**Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ulica Widokowa - Tysiąclecia**” /nr sprawy KD.271.14.2022/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1170 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

Poproszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu geologicznego w celu rzetelnej wyceny zadania.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu geologicznego. Projekt geologiczny nie był wymagany dla sporządzenia dokumentacji technicznej.

Pytanie 2

Poproszę o podanie czy rury mają być zastosowane PVC jak w projekcie czy PP jak w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający wymaga zastosowania rur PVC.

W przypadku wykopów w technologii przewiertu sterowanego dopuszcza zastosowanie rur PP.

Pytanie 3

Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli tak to poproszę o podanie stawek za 1m²?

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 4

Poproszę o sprecyzowanie ilości studni betonowych do wykonania - w przedmiarach jest 14szt , a według dokumentacji 11szt?

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Zamawiający informuje, że do wykonania jest 11 studni betonowych.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, zał. Nr 3, 5 i 6 do SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 5

W opisie przedmiotu zamówienia wpisany jest zakres od S1 do S13. Czy odcinek od S istniejącej do S1 też jest w zakresie zadania do wykonania.

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Tak

Pytanie 6

Jeżeli odcinek od S ist. do S1 jest do wykonania, to poproszę o odpowiedź w jakiej technologii ma być wykonany (wykop otwarty czy w technologii przewiertu HDD)?

Odpowiedź na pytanie Nr 6

Zamawiający dopuszcza obie technologie wykonania.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści do zastosowania studnie betonowe zwieńczone zwężką?

Odpowiedź na pytanie Nr 7

Tak, Zamawiający dopuszcza do zastosowania studnie betonowe zwieńczone zwężką.

Zamawiający ponadto informuje, że z uwagi na zmianę opisu przedmiotu zamówienia, dokonał zmiany zapisów SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

