



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej
ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21
e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



DI.7013. 7.2023

Świdnica 26 czerwca 2023 r.

WYKONAWCY

- wszyscy-

dotyczy: postępowania nr P-67/VI/23 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” – Etap IV

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) informujemy, że w toku niniejszego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 3:

Branża drogowa przekrój konstrukcyjny D-6 nie jest tożsamy z PZT. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej jest krawężnik wtopiony 20/22 i krawężnik wystający 20/30/100 oraz ulepszona nawierzchnia z betonu asfaltowego między krawężnikami. Prosimy o skorygowanie jak ma być prawidłowo.

Odpowiedź 3:

Roboty budowlane branży drogowej należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym D6 zamieszczonym na rys. D-04.3 Projektu Wykonawczego branży drogowej.

Pytanie 5:

Pytanie do treści SWZ: PW przewiduje wykonanie na ciągu pieszo-rowerowym warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5 gr. 4cm . Lepszym i standardowym rozwiązaniem dla warstwy ścieralnej o gr. 4 cm jest wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S . Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo- rowerowym z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4cm ?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm.

Otrzymują:

- WPI,
- a/a

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maciej Gleba



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”