

Gołańcz, dnia 2022-09-26

Znak sprawy: ZP.271.12.2022

**Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00340986/01 z
dnia 2022-09-09**

ZAWIADOMIENIE Nr 2

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania - platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/golancz>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa remizy OSP w Olesnie** ogłoszenie o zamówieniu **2022/BZP 00340986/01 z dnia 2022-09-09**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2022 poz. 1710*) udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 23 września 2022

Proszę o wyjaśnienia.

1. Proszę o podanie parametrów elementów wyposażenia sali i szatni.
2. Proszę o podanie parametrów (wymiar, moc, materiały) wyposażenia kuchni i zaplecza.
3. Proszę o podanie parametrów elementów wyposażenia zewnętrznego.
4. Czy brama ma być otwierana ręcznie czy automatycznie?
5. Proszę o podanie parametrów wycieraczek (materiał, wymiary).

Odpowiedź

Odpowiedzi dla punktów od 1 do 3 udzielono w zawiadomieniu nr 1 z dnia 23 września 2022 roku opublikowanego na stronie postępowania.

Ad. 4

Brama otwierana ręcznie - (na rysunku elektrycznym nie ma zasilania)

Ad. 5

Wycieraczki typowe wymiar standardowy tzn. 60 x 40 cm ocynkowane z wkładem z tworzywa, miejscem do odprowadzania zebranej wody chłonne w grunt - rurka PCV

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/golancz> dnia 2022-09-26