



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Rzeszów
35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 4
tel.: 17 749 68 09, 17 749 66 80 (RU/o)

Rzeszów, dnia 22.06.2022 r.
RE1/2025/05/1915/181/1/RU/KD/2022

PROTOKÓŁ 181/1/2022 z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia

Projektu: Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach nr 292/9 w miejscowości Mrowla; Gmina Świlcza.

Urządzenia zasilane są z szafki oświetleniowej Mrowla 4 (pomiar istniejący).

Inwestor:

- Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza.

Projekt Techniczny projektował:

- Mgr inż. Kuś Michał, uprawnienia nr PDK/0249/PWOE/12,

Warunki techniczne:

- 21-F1/WP/05656 z dnia 27.09.2021 r,

Obecni:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) Krzysztof Krupa | - przewodniczący |
| 2) Kazimierz Dworak | - członek |
| 3) Paweł Skiba | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- ❖ Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach nr 292/9 w miejscowości Mrowla; Gmina Świlcza.

UWAGI do projektu:

- 1) (-).

PROJEKT UZGADNIA SIĘ BEZ UWAG

Informacje:

- ⇒ Powyższe oświetlenie pozostaje na majątku i w eksploatacji Inwestora, granicę stron ustala się na zaciskach prądowych na słupie n/n nr 41/4/C, w kierunku instalacji odbiorcy,
- ⇒ Inwestor wybuduje powyższe urządzenia własnym kosztem i staraniem,
- ⇒ Gmina zaprojektowała nowe oprawy na słupach o numerach: 41/4/C, 42/4/C, 43/4/C (słupy RE Rzeszów), NEXET-1, NEXET-2, NEXET-3 (słupy Gminy) [oprawy pozostają na majątku i w eksploatacji Gminy Świlcza]. Oprawy te zostały zasilone przewodem AsXSn 2 x 35 mm² ze złącza ZKS-0 zamontowanego na słupie nr 41/4/C,
- ⇒ Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2018 Wiceprezesa Zarządu d.s. Rozwoju, PGE Dystrybucja S.A. z dnia 23-04-2018 r, po zawieszeniu opraw na słupach PGE należy zawrzeć umowę dzierżawy na montaż opraw oświetleniowych na istniejących na słupach n/n o numerach: 41/4/C, 42/4/C, 43/4/C przez Gminę Świlcza. Słupy te znajdują się na majątku Rejonu Energetycznego Rzeszów,
- ⇒ Powyższe oświetlenie pozostaje na majątku i w eksploatacji Inwestora,
- ⇒ Inwestor wybuduje powyższe urządzenia własnym kosztem i staraniem,
- ⇒ Projekt zostaje uzgodniony **tylko** pod względem sposobu zasilania przedmiotowego oświetlenia. Uzgodnienie nie obejmuje typów opraw i słupów oraz parametrów fotometrycznych oświetlenia budowanej ulicy (typ opraw i słupów w/g zaleceń Inwestora).

Ważność uzgodnienia projektu określa się do dnia: 22.06.2024 roku.

Podpisy komisji:

1.

2.

3.

