

Pytanie 26

Zgodnie z PFU należy przewidzieć możliwości spalania w instalacji paliw o zawartości popiołu od 5% do 30%. Z drugiej strony PFU wymaga zastosowania elektrofiltru. Przy tak wysokiej zawartości popiołu, elektrofiltr jest nieskutecznym rozwiązaniem. Prosimy o dopuszczenie zastosowania filtra workowego.

Odpowiedź

W pkt 3.1. Specyfikacji technicznej dopuszczono zastosowanie filtra tkaninowego jako alternatywy do elektrofiltru.

DREWNOLAND S.C.
Socha Łukasz, Socha Mateusz
Manastérz 10 *04702* Wiązownica
www.drewnoland.eu
email: drewnoland@gmail.com
NIP: 794-181-95-00