

Lublin, dnia 30.09.2024 r.

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: Roboty budowlane polegające na wykonaniu miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie Nr 1**

Proszę o informację odnośnie dużego placu:

- czy są przewidziane roboty ziemne pod nawierzchnie dużego placu,
- czy jest wymagana podbudowa z kruszywa gr. 25 cm tak jak na Placu przy siedzibie LOK i Placu z drogą pożarową,
- w przedmiarze nie ma pozycji warstwy geowłókniny czy należy ją przyjąć do wyceny. Proszę również o przesłanie przekroju konstrukcyjnego lub informacji jaka ma być grubość warstwy wyrównawczej pod nawierzchnie z geokraty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, iż:

- duży plac nie wymaga realizacji robót ziemnych, ewentualnie uzupełnienia lub przegarnięcia istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa, dogęszczenia jej przed wykonaniem warstwy wyrównawczej, podsypki i nawierzchni z geokraty;
- nie przewidujemy zebrania istniejącej warstwy kruszywa na dużym parkingu w celu wykonania warstwy geowłókniny;
- grubość warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię z geokraty 3-5 cm.