



tel. 61 860 59 00
tel. 61 860 59 11
fax. 61 860 59 14



ul. Grunwaldzka 250B
60-166 Poznań



wi-poznan@piorin.gov.pl



piorin.gov.pl

DA 272.2.2022

Poznań, 7 kwietnia 2022 r.

Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania „Przetargowa.pl.”

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1. Ustawy pn. „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach i na korytarzu znajdujących się na parterze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu”

Pytania i odpowiedzi

W dniu 7.04.2022 r. wpłynęły następujące pytania do postępowania DA.272.2.2022

Pytanie 1:

Czy należy zabudować rury przechodzące przez pomieszczenia

Odpowiedź:

Poziomy są nad sufitem, a pionowy są do zabudowy – zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 2:

Czy pionowy c.o. w obrębie pomieszczeń należy wymienić ?

Odpowiedź:

Nie, pionowy c.o. w obrębie pomieszczeń nie należy wymieniać.

Pytanie 3:

W jakim zakresie należy wykonać instalacje elektryczne? Czy rozdzielnia jest po stronie wykonawcy? W czym zakresie jest projekt elektryczny?

Odpowiedź:

Instalacja elektryczna na być doprowadzona do rozdzielni przez Wykonawcę, podłączenie do nowej rozdzielni jest po stronie Inwestora. Wykonanie ewentualnego projektu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4:

Jakie mają być okna PCV czy aluminiowe?

Odpowiedź:

Okna w obecnych pomieszczeniach nr 27 i 29 mają być aluminiowe.

Pytanie 5:

Jakie mają być drzwi?

Odpowiedź:

Drzwi mają być o klasie odporności ppoż EI30, tak jak w przedmiarze robót.

Pytanie 6:

Jakie należy zastosować panele, drewniane czy PCV? Jakiej klasie mają one odpowiadać?

Odpowiedź:

Panele podłogowe laminowane, o grubości 8 mm, klasa ścieralności nie mniejsza niż AC4.

Pytanie 7:

Czy ściana pod parapetami ma być ocieplona i zabudowana płytą GK?

Odpowiedź:

Tak, ściana pod parapetami ma być ocieplona i zabudowana płytą GK.

Pytanie 8:

W przedmiarze w kilku punktach jest przyklejenie styropianu do ściany. O co chodzi?

Odpowiedź:

Przyklejenie styropianu wiąże się z ociepleniem ścian pod parapetami.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Adam Błochowiak