

**Zestawienie asortymentu będącego przedmiotem zapytania ofertowego.**

**Stolarka stalowa drzwi do kancelarii tajnej klasa odporności RC4 (skrzydło i futryna)**

1. wymiar otworu pod montaż drzwi: szer. 1070 x wys. 2110 mm
2. samozamykacz;
3. zestaw do plombowania;
4. wizjer szerokokątny;
5. zwora elektromagnetyczna montowana w górnych krawędziach skrzydła;
6. klamka-klamka;
7. drzwi lewe otwierane na zewnątrz;
8. **klasa odporności RC4** określone w polskiej normie PN-EN 1627:2011, zarządzenie nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON z 12 grudnia 2017r. poz. 227); TYP 4, KAT K3
9. blokowane na 4 krawędziach, zabezpieczone przed włamaniem od strony zawiasów;
10. skrzydło lakierowane obustronnie w kolorze białym;
11. zamek rozporowy, blokujący górę, dół i bok klasy „C” 7 zapadkowy i zamek mechaniczny szyfrowy kl. „B” wg polskiej normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętło i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek musi być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem i prześwietleniem radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co – 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek wyposażony w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.
12. Planowany zakup – 1szt.

**DO DRZWI WYMAGANE CERTYFIKATY ZGODNOŚCI ORAZ APROBATY TECHNICZNE.**