

Dotyczy: 12/BZP-U.510.11.2023/KB Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92) oraz Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3 ID 724747

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 12/BZP-U.510.11.2023/KB z dnia 07-02-2023. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający posiada specyfikację, opis, poglądowe zdjęcia odnośnie ławek bez oparcia?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że wszystkie ławki na terenie kompleksu mają być zgodnie z zapisami OPZ „... spójne stylistycznie z zamontowanymi już elementami ...”. Zgodnie z projektem są to ławki stalowe (konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo), siedziska i oparcia – drewniane, wykonane z drewna twardego lub bardzo twardego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, zamontowane na stałe w gruncie.



Powyżej zdjęcia ławek znajdujących się na terenie kompleksu sportowego.

#### **Pytanie nr 2**



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

Czy Zamawiający posiada specyfikację, opis, poglądowe zdjęcia donic, w których mają być nasadzenia??

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ zakres rzeczowy wskazany jest w pkt. III i zawiera on również specyfikację dla donic: „Donica o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub lakierowanej obudowana drewnem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne, z wkładem z kompozytów polimerowych. Parametry minimalne: wysokość: 100 cm, szerokość: 100 cm, długość: 100 cm”. Zdjęcie przedstawia donicę znajdującą się w tzw. Strefie Seniora terenu wypoczynku i rekreacji przy ZSP 5.



**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający posiada specyfikację, opis, poglądowe zdjęcia stołu z ławkami, z czego mają być wykonane?

**Odpowiedź nr 3:**

Informacje dotyczące specyfikacji, opisu oraz materiału z którego są wykonane stoły betonowe z ławkami zawarte są w załączniku do OPZ nr.1.1 w pkt. 12 ppkt.4 o brzmieniu: „Konstrukcja stołu wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30. Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeża i narożniki stolika z profilu aluminiowego. Ławki z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30 bez oparcia o wymiarach minimalnych 1800x340mm. Siedziska ławek wykonane z listew z tworzywa sztucznego”.





Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska



Na zajęciach znajdują się elementy małej architektury wbudowane na terenie kompleksu „Sahara”.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający posiada specyfikację, opis, poglądowe zdjęcia stołu do ping-ponga, z czego ma być wykonany?

#### **Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający zawarł wymagania dotyczące stołu do ping-ponga w pkt. III OPZ, są one następujące:

Stół do ping-ponga

Masywny stół o prostej formie i masywnej konstrukcji wykonany z wibrowanego zbrojonego betonu. Blat z kruszywem ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym zapobiegające przypadkowemu zranieniu się oraz obiciu stołu. Siatka z ocynkowanej blachy stalowej o grubości min. 5mm i zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

#### **Pytanie nr 5**

Jaki okres ma obejmować pielęgnacja poszczególnych rodzajów zieleni?

#### **Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji wszystkich rodzajów zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, zaś gwarancja na łąkę kwietną, rośliny zielne i byliny wynosi 12 miesięcy, zaś na pozostałe rośliny 36 miesięcy.

\$ImieNazwiskoPodpisujacego

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 15-02-2023



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska