

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

BZP.271.26.2025

Zakopane, dnia 30.05.2025 r.

INFORMACJA O PYTANIACH DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert na realizację zadania pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Sabały 10” oraz nr 2025/06 „Budowa żłobka przy ul. Sabały 10”.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udostępnia treść pytań Wykonawców do treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie 1

„Proszę o wyjaśnienie czy wymagana jest stacja kliencka do podglądu z kamer. Jest uwzględniona w schemacie a brak w przedmiarze elektrycznym. Jeśli jest wymagana proszę o podanie parametrów”.

Odpowiedź 1

Stacja kliencka nie jest wymagana.

Pytanie 2

„Proszę o podanie podstawowych parametrów odkurzacza centralnego oraz długości orurowania PCV. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 2

Uzupełniono brakujące parametry.

Pytanie 3

„Proszę o wyjaśnienie czy dostawa gaśnic wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o podanie ilości oraz rodzaju gaśnic”.

Odpowiedź 3

Dostawa gaśnic jest w zakresie zamówienia.

BZP.271.26.2025

Pytanie 4

„Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru”.

Odpowiedź 4

Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 5

„Według opisu technicznego do projektu wykonawczego zbiornik na wodę ma mieć wymiary 2,26x8,40. Jednakże według opisu do projektu wykonawczego instalacji wod-kan ten sam zbiornik ma mieć wymiary 2,60 x 8,40. Proszę o wyjaśnienie które wymiary zbiornika na wodę należy przyjąć do wyceny”.

Odpowiedź 5

Należy wycenić i wykonać zbiornik o wymiarach 2,26x8,40 m.

Pytanie 6

„W opisie do projektu wykonawczego zagospodarowania podano „Jedynie w obrębie przeprojektowywanego zjazdu zakłada się wykonanie nowej bramy i furtki o wysokości i formie jak ogrodzenie istniejące.”. Jednakże brak w projekcie podstawowych parametrów podanej bramy i furtki. W związku z tym proszę o podanie podstawowych parametrów podanej bramy i furtki (np. szerokość, wysokość, sposób otwierania, kolor itp.) Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 6

Zamawiający przewiduje wykonanie nowego ogrodzenia panelowego w nawiązaniu do ogrodzenia istniejącego oraz wykorzystanie istniejącej bramy i furtki od strony ul. Żeromskiego. Nowe ogrodzenie należy wykonać na długości 130 m.

Pytanie 7

„Proszę o podanie podstawowych parametrów systemowych kabin WC, gdyż w projekcie nie podano (np. grubości płyty, koloru itp.). Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź 7

Uzupełniono część rysunkową dokumentacji o przedmiotowe informacje.

BZP.271.26.2025

Pytanie 8

„W projekcie wykonawczym na rzucie dachu podano rury spustowe PCV, jednakże według projektu elewacji rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytan-cynk. Proszę o wyjaśnienie czy rynny i rury spustowe należy wykonać z PCV czy z blachy tytan-cynk”.

Odpowiedź 8

W projekcie zmieniono rynny i rury spustowe na stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze brązowym.

Pytanie 9

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej schematów tablic RG, TB1, TB2, TB3, TB4 i TW. Proszę o zamieszczenie brakujących schematów. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 9

Uzupełniono dokumentację w tym zakresie.

Pytanie 10

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej zestawienia prostek i kształtek wentylacyjnych. Proszę o zamieszczenie brakującego zestawienia. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 10

Uzupełniono brakujące zestawienia.

Pytanie 11

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej kart doboru central wentylacyjnych. Proszę o zamieszczenie brakujących kart doboru”.

Odpowiedź 11

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 12

„Brak w przedmiarze usunięcia 92 drzew. Proszę o uzupełnienie przedmiaru”.

BZP.271.26.2025

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że przedmiar jest dokumentem pomocniczym w dokumentacji projektowej, natomiast zgodnie z decyzją nr OŚ.613.1.6.2025 z dnia 17.03.2025 r. oraz zgodnie z dokumentacją projektową przeznaczonych do wycinki jest 59 drzew.

Pytanie 13

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej zestawienia materiałów dla instalacji c.o. wod-kan i gazowej. Proszę o zamieszczenie brakującego zestawienia dla podanych instalacji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 13

Uzupełniono brakujące zestawienia.

Pytanie 14

„Brak zestawienie materiałów dla instalacji klimatyzacji. Proszę o zamieszczenie brakującego zestawienia. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 14

Uzupełniono brakujące zestawienia.

Pytanie 15

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej zestawienia więźby dachowej. Proszę o zamieszczenie brakującego zestawienia”.

Odpowiedź 15

Zestawienie dodano do projektu wykonawczego.

Pytanie 16

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej opisu do projektu konstrukcji. Proszę o zamieszczenie brakującego opisu”.

Odpowiedź 16

Opis poszczególnych elementów znajduje się zarówno w projekcie technicznym jak i w projekcie wykonawczym w punkcie 1.8 Opis konstrukcji projektowanego budynku.

BZP.271.26.2025

Pytanie 17

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej zestawienia stali zbrojeniowej. Proszę o zamieszczenie brakującego zestawienia”.

Odpowiedź 17

Zestawienia stali zbrojeniowej znajdują się na poszczególnych rysunkach w projekcie wykonawczym.

Pytanie 18

„Według opisu do projektu instalacji sanitarnych rysunek oznaczony jako AC-02 (plik o nazwie: AC-PW-AC-02) ma dotyczyć rzutu dachu instalacji klimatyzacji. Jednakże w zamieszczonej dokumentacji pod podanym numerem rysunku jest rzut piętra instalacji klimatyzacji. Podany rzut piętra instalacji klimatyzacji pokazany jest na rysunku AC-01 (nazwa pliku AC-PW-AC-01). W związku z tym proszę o ponowne zamieszczenie rysunku AC-02 dotyczącego rzutu dachu instalacji klimatyzacji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 18

Udostępniono brakujący rysunek w dokumentacji projektowej.

Pytanie 19

„W załączonej dokumentacji technicznej brak rzutu parteru instalacji klimatyzacji. Proszę o wyjaśnienie czy na parterze należy wykonać instalację klimatyzacji. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie rzutu parteru instalacji klimatyzacji”.

Odpowiedź 19

Na parterze nie zaprojektowano instalacji klimatyzacji.

Pytanie 20

„Proszę o podanie podstawowych parametrów maty przerostowej, gdyż w projekcie nie podano”.

Odpowiedź 20

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

BZP.271.26.2025

Pytanie 21

Proszę o podanie podstawowych parametrów trawy sztucznej, gdyż w projekcie nie podano.

Odpowiedź 21

Udostępniono Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, w których znajdują się parametry sztucznej trawy.

Pytanie 22

„Brak w dokumentacji projektowej przekroju przez nawierzchnie z mat przerostowych. Proszę o zamieszczenie na platformie brakującego przekroju”.

Odpowiedź 22

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 23

„Proszę o podanie rodzaju oraz grubości warstw nawierzchni z maty przerostowej”.

Odpowiedź 23

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 24

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej przekroju przez schody terenowe. Proszę o zamieszczenie brakującego przekroju”.

Odpowiedź 24

Uzupełniono opis w dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Pytanie 25

„W projekcie podano „schody terenowe”. Proszę o wyjaśnienie z czego należy wykonać schody terenowe”.

Odpowiedź 25

Uzupełniono opis w dokumentacji projektowej w tym zakresie.

BZP.271.26.2025

Pytanie 26

„W projekcie podano „schody zewnętrzne”. Proszę o wyjaśnienie z czego należy wykonać podane schody zewnętrzne”.

Odpowiedź 26

Uzupełniono opis w dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Pytanie 27

„Proszę o zamieszczenie kart technicznych urządzeń placu zabaw, gdyż według załączonego opisu urządzenia wycena jest niemożliwa”.

Odpowiedź 27

Udostępniono Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w których zawarto parametry urządzeń placu zabaw.

Pytanie 28

„W projekcie wykonawczym podano „regał na akcesoria łazienkowe” oznaczony jako R1. Proszę o podanie materiału wykonania, ilość półek oraz wymiaru podanego regału”.

Odpowiedź 28

Udostępniono zestawienie wyposażenia.

Pytanie 29

„W projekcie wykonawczym podano „regał magazynowy sal przedszkolnych” oznaczony jako R8. Proszę o podanie materiału wykonania, ilość półek oraz nośność półki podanego regału”.

Odpowiedź 29

Udostępniono zestawienie wyposażenia.

Pytanie 30

„W projekcie wykonawczym podano „regał magazynowy sali wielofunkcyjnej” oznaczony jako R11. Proszę o podanie materiału wykonania, ilość półek oraz nośność półki podanego regału”.

Odpowiedź 30

Udostępniono zestawienie wyposażenia.

BZP.271.26.2025

Pytanie 31

„W projekcie wykonawczym podano „łóżeczko dziecięce” oznaczone jako Ł1. Proszę o podanie materiału wykonania oraz parametrów materaca podanego łóżka”.

Odpowiedź 31

Udostępniono zestawienie wyposażenia.

Pytanie 32

„W projekcie wykonawczym podano „regał magazynowy” oznaczony jako R5. Proszę o podanie materiału wykonania, ilość półek oraz nośność półki podanego regału”.

Odpowiedź 32

Udostępniono zestawienie wyposażenia.

Pytanie 33

„W projekcie wykonawczym podano „szafa ubraniowa dla dzieci ze żłobka” oznaczona jako SZU. Proszę o podanie materiału wykonania oraz wymiarów dolnych szuflad podanej szafy ubraniowej”.

Odpowiedź 33

Udostępniono zestawienie wyposażenia.

Pytanie 34

„W projekcie wykonawczym podano „szafa na materace” oznaczona jako R3. Proszę o podanie materiału wykonania podanej szafy ubraniowej”.

Odpowiedź 34

Udostępniono zestawienie wyposażenia.

Pytanie 35

„Proszę o podanie klasy betonu na podkłady betonowe, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 35

Klasa betonu dla chudego betonu podkładowego we wszystkich przypadkach wynosi C12/15 (B15). Informacja zawarta w projekcie technicznym i projekcie wykonawczym.

Pytanie 36

„Proszę o podanie klasy betonu:

- ław fundamentowych,
- stóp fundamentowych,
- słupów żelbetowych,
- belek żelbetowych,
- wieńcy żelbetowych,
- schodów,
- płyty posadzkowej,
- płyty stropowej.

Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 36

Wszystkie elementy żelbetowe konstrukcyjne posiadają klasę betonu C25/30 (B30) informacje zamieszczone w projekcie technicznym i w projekcie wykonawczym.

Pytanie 37

„Proszę o podanie podstawowych parametrów (np. wysokość, wymiary oczka, grubość druta, kolor itp.) ogrodzenia, gdyż w projekcie nie podano”.

Odpowiedź 37

Udostępniono Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym zakresie.

Pytanie 38

„Proszę o wyjaśnienie czy ogrodzenie placu zabaw należy montować na cokole betonowym czy ogrodzenie będzie bez cokołu betonowego. Jeśli należy montować na cokole betonowym to proszę o podanie wysokości podanego cokołu”.

BZP.271.26.2025

Odpowiedź 38

Ogrodzenie placu zabaw zaprojektowano bez cokołu betonowego.

Pytanie 39

„Proszę o podanie podstawowych parametrów (np. wysokości, rodzaj wypełnienie, kolor itp.) furtki jednoskrzydłowej, którą należy zamontować w ogrodzeniu placu zabaw”.

Odpowiedź 39

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 40

„Proszę o podanie podstawowych parametrów (np. wysokości, rodzaj wypełnienie, kolor itp.) furtki dwuskrzydłowej, którą należy zamontować w ogrodzeniu placu zabaw”.

Odpowiedź 40

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 41

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej szczegółów konstrukcyjnych dla:

- ław i stół fundamentowych,
- słupów żelbetowych,
- belek żelbetowych,
- nadproży żelbetowych,
- wieńcy żelbetowych,
- płyt posadzkowych na ławach fundamentowych,
- płyt stropowych nad parterem.

Proszę o zamieszczenie brakujących szczegółów konstrukcyjnych. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 41

Wszystkie rysunki dla poszczególnych elementów znajdują się w części rysunkowej projektu wykonawczego.

BZP.271.26.2025

Pytanie 42

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej projektu zbrojenia płyty nad parterem. Proszę o zamieszczenie brakującego projektu. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 42

Zbrojenie płyty nad parterem znajduje się w części rysunkowej projektu wykonawczego.

Pytanie 43

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej projektu zbrojenia płyty posadzkowej Pps na ławach fundamentowych. Proszę o zamieszczenie brakującego projektu. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź 43

Zbrojenie płyty posadzkowej Pps znajduje się w części rysunkowej projektu wykonawczego.

Pytanie 44

„Proszę o podanie podstawowych parametrów wycieraczek wewnętrznych, gdyż w projekcie nie podano”.

Odpowiedź 44

Uzupełniono dokumentację w tym zakresie.

Pytanie 45

„Proszę o podanie podstawowych parametrów wycieraczek zewnętrznych, gdyż w projekcie nie podano”.

Odpowiedź 45

Uzupełniono dokumentację w tym zakresie.

Pytanie 46

„Brak w przedmiarze dostawy i montażu wpustów ulicznych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące wpusty”.

BZP.271.26.2025

Odpowiedź 46

Uzupełniono brakujące pozycje przedmiaru.

Pytanie 47

„Brak w zestawieniu materiałów do projektu przebudowy kanalizacji deszczowej oraz w przedmiarze rury PVC śr. 300 mm w ilości 55,45 m. Rura śr. 300 mm jest pokazana na profilach kanalizacji deszczowej. Proszę o wyjaśnienie czy średnice i ilości rur do wykonania kanalizacji deszczowej należy przyjąć z profili kanalizacji deszczowej czy z zestawienia materiałów do podanej instalacji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 47

Rura o śr. 300 mm jest to istniejący odcinek kanalizacji deszczowej. Do wykonania należy przyjąć zestawienie materiałów z opisu dokumentacji projektowej.

Pytanie 48

„Brak w przedmiarze robót wykonania żagli słonecznych nad piaskownicami. Proszę o uzupełnienie wraz z podaniem podstawowych parametrów podanego żagla słonecznego”.

Odpowiedź 48

Uzupełniono dokumentację w tym zakresie.

Pytanie 49

„W projekcie wykonawczym na rysunku A.09 nazwanego jako przegrody budowlane podano przegrodę oznaczoną jako SF2. W podanym przekroju podano „Siatka z włókna szklanego” oraz „Płytki mineralne, układane na kleju”. Proszę o wskazanie gdzie w projekcie znajduje się podana siatka i płytki. Proszę także o podanie podstawowych parametrów podanej płytki, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź 49

Należy wycenić i wykonać wykończenie tynkiem mozaikowym.

Pytanie 50

„W przekroju przez warstwę SZ2 podano „Styropian EPS70 lambda 0,045 na kleju i kotwach” gr. 15 cm. Jednakże podanego styropianu brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o podany styropian wraz ze wskazaniem gdzie w projekcie jest podany styropian”.

BZP.271.26.2025

Odpowiedź 50

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 51

„Według projektu na schodach mają być płytki lastryko. Proszę o podanie podstawowych parametrów (np. grubość, wymiary, kolor itp.) podanych płytek. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 51

Zamawiający informuje, że na schodach należy wycenić i wykonać wykończenie z płytek gresowych.

Pytanie 52

„Brak w przedmiarze robót wykonania obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące obróbki”.

Odpowiedź 52

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 53

„Na rysunku elewacji w oznaczeniach podano „Balustrada: stal nierdzewna”. Proszę o wskazanie gdzie w projekcie jest podana balustrada”.

Odpowiedź 53

Należy wykonać balustrady systemowe ze stali nierdzewnej, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie technicznym.

Pytanie 54

„Na rysunku elewacji w oznaczeniach podano „Szkło nieprzeierne (Blenda)”. Proszę o wskazanie gdzie w projekcie jest podane szkło nieprzeierne (Blenda)”.

Odpowiedź 54

Blenda pokazana i opisana jest na elewacji wschodniej i północnej dokumentacji projektowej.

BZP.271.26.2025

Pytanie 55

„Brak w przedmiarze robót nasadzeń drzew i krzewów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące nasadzenia”.

Odpowiedź 55

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Dokumentacja zawiera planszę nasadzeń zastępczych wraz z projektem roślin zimozielonych.

Pytanie 56

„Brak w przedmiarze dostawy i montażu geowłókniny pod nawierzchnie dróg i chodników. Proszę o uzupełnienie przedmiaru”.

Odpowiedź 56

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 57

„Brak w załączonej dokumentacji projektowej przekroju przez nawierzchnię schodów terenowych. Proszę o zamieszczenie brakującego przekroju”.

Odpowiedź 57

Sposób wykonania schodów zawarto w opisie technicznym dokumentacji projektowej.

Pytanie 58

„Na rzutach sufitów przy suficie oznaczonym jako SK 3 podano „ akustyczne wyspy sufitowe z wypełnieniem z wełny szklanej kolor: biały, jasny szary, beżowy, niebieski. Proszę o podanie wymiarów podanych wysp akustycznych. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź 58

Uzupełniono dokumentację w tym zakresie.

Pytanie 59

„Proszę o podanie materiału wykonania oraz koloru pochwytyków na klatce schodowej, gdyż w projekcie nie podano”.

BZP.271.26.2025

Odpowiedź 59

Pochwyty maja być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 60

„Brak w przedmiarze dostawy i montażu osłon na grzejniki. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem wymiarów podanych osłon”.

Odpowiedź 60

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 61

„Na elewacji podano obróbki z blachy tytan-cynk. Proszę o podanie grubości blachy na obróbki blacharskie, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 61

Należy wycenić i wykonać obróbki blacharskie stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze brązowym.

Pytanie 62

„Proszę o podanie średnic rynien i rur spustowych, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 62

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 63

„Proszę o podanie podstawowych parametrów parapetów wewnętrznych (materiał wykonania, grubość, kolor itp.), gdyż w projekcie nie podano”.

Odpowiedź 63

Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu o gr. 2 cm, kolor jasny beż.

BZP.271.26.2025

Pytanie 64

„Proszę o podanie podstawowych parametrów parapetów zewnętrznych (materiał wykonania, grubość, kolor itp.), gdyż w projekcie nie podano”.

Odpowiedź 64

Parapety zewnętrzne należy wykonać stalowe, ocynkowane gr. 0,7 mm, powlekane w kolorze brązowym.

Pytanie 65

„Proszę o podanie podstawowych parametrów windy, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania”.

Odpowiedź 65

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 66

„Brak w załączonej dokumentacji technicznej projektu szybu windowego. Proszę o zamieszczenie brakującego projektu”.

Odpowiedź 66

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 67

„Brak w załączonej dokumentacji technicznej projektu zbrojenia szybu windowego. Proszę o zamieszczenie brakującego projektu”.

Odpowiedź 67

Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.

Pytanie 68

„Według projektu elewacji obróbki mają być z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze ciemny brązowy. Jednakże na rynku nie występuje blacha tytanowo-cynkowa w podanym kolorze. Produkowana jest tylko w odcieniach szarości. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny przyjąć blachę tytan-cynk w kolorze np. szarym czy można zamienić na blachę stalową w kolorze ciemny brązowy (kolor zgodny z projektem)”.

BZP.271.26.2025

Odpowiedź 69

Należy wycenić i wykonać obróbki na stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze brązowym.

Pytanie 70

Według projektu elewacji rynny i rury spustowe mają być z blachy tytanowocynkowej w kolorze ciemny brązowy. Jednakże na rynku nie występują rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowa w podanym kolorze. Produkowana jest tylko w odcieniach szarości. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny przyjąć rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze np. szarym czy można zamienić na rynny i rury spustowe z blachy stalowej w kolorze ciemny brązowy (kolor zgodny z projektem)”.

Odpowiedź 70

Należy wycenić i wykonać rynny i rury spustowe na stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze brązowym.

Pytanie 71

„W udostępnionej dokumentacji projektowej nie rozwiązane zostało rozwiązanie napełniania zbiornika na wodę ppoż. Czy zamawiający posiada taką dokumentację i może ją udostępnić?”

Odpowiedź 71

Dokumentacja projektowana została uzupełniona o rozwiązanie napełnienia zbiornika ppoż.

Pytanie 72

„Udostępniona dokumentacja projektowa zbiornika ppoż. nie zawiera dokumentacji pompowni dostarczającej wodę do budynku ze zbiornika. Czy zamawiający posiada taką dokumentację i może ją udostępnić?”

Odpowiedź 72

Do dokumentacji projektowej dodano kartę doborową.

Pytanie 73

„Zawracamy uwagę na niezgodność średnic wejścia wody do budynku – na profilu zewnętrznego przyłącza wody jest dn32 (rysIS-02.1), a na rzucie parteru (rys PLB-01) dn 63. Według którego wymiaru należy wykonać przyłącze do wody do budynku?”

BZP.271.26.2025

Odpowiedź 73*Dokumentacja została poprawiona w tym zakresie.***Pytanie 74**

„Na wewnętrznej instalacji wodociągowej nie przewidziano zaworu pierwszeństwa. Czy zamawiający posiada dokumentację projektową dot. zaworu pierwszeństwa?”

Odpowiedź 74*Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.***Pytanie 75**

„Czy zamawiający posiada projekt i zestawienie balustrad dla budynku?”

Odpowiedź 75*Informacje o balustradach zawarto w opisie technicznym branży architektonicznej.***Pytanie 76**

„Prośba o udostępnienie projektu płyty fundamentowej posadowienia zbiornika ppoż. W załączonej dokumentacji dot. zbiornika zawarte jest jedynie odniesienie, że płyta pod zbiornikiem powinna zostać wykonana wg. projektu konstrukcji, której nie ma w dokumentacji”.

Odpowiedź 76*Uzupełniono dokumentację projektową w tym zakresie.***Pytanie 77**

„Czy zamawiający posiada prawa i może udostępnić dokumentację projektową w edytowalnych formatach plików?”

Odpowiedź 77*Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej w edytowalnych formatach.*

BZP.271.26.2025

Pytanie 78

„Na rysunkach dotyczących wykończenia posadzek - płytek ceramicznych, w kilku pozycjach ze specyfikacji wynika, że są to płytki gresowe szkliwione, jednakże w rodzaju materiału napisane jest, że jest to gres nieszkliwiony. Prośba o potwierdzenie, że zamawiającemu chodziło o płytki ceramiczne szkliwione dla pozycji opisanych jako PG1, PG2, PG3, PG4, PG6, PG7, PG8”.

Odpowiedź 78

Należy wycenić gres nieszkliwiony zgodnie z rysunkiem posadzek.

Pytanie 79

„Prośba o wyjaśnienie pozycji PG5 - płytki gresowej, która opisana jest jako gładka/błyszcząca i jednocześnie zapewniać ma klasę antypoślizgowości R11? Parametr tej jest niemożliwy do uzyskania przy tego typu wykończeniu płytki”.

Odpowiedź 79

Należy zastosować płytkę oznaczoną PG5 o minimalnych parametrach : rodzaj materiału: gres szkliwiony; grubość: min. 8,5 mm; klasa antypoślizgowości: min. r11; klasa ścieralności: min. pei 4; rektyfikowane: tak; klasa odporności na plamienie: min. 3; kolor: jasny szary; zastosowanie: pomieszczenia strefy kuchennej.

Pytanie 80

„W przedmiarze okablowanie strukturalne nie znajdują się urządzenia aktywne czyli switchy i access pointy natomiast w dokumentacji swatche są ujęte na rysunku elewacji szafy RACK. Proszę o informację czy urządzenia aktywne mają być wyceniane”.

Odpowiedź 80

Okablowanie strukturalne wraz z urządzeniami należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej.

Pytanie 81

„Dotyczy Rejestracja czasu pobytu dziecka w żłobku i przedszkolu. Czy licencję na dzieci należy przyjąć 125 sztuk jak w przedmiarze ? (zazwyczaj licencja dotyczy konkretnego dziecka i nie przechodzi na inne dziecko po zakończeniu przedszkola)”.

BZP.271.26.2025

Odpowiedź 81

W ramach zamówienia należy zakupić aplikację wraz z licencją dla żłobka i przedszkola.

Pytanie 82

„Na rzucie parteru podano „rura spustowa okrągła PCV”. Jednakże na projekcie elewacji podano rury spustowe tytanowo-cynkowe. Proszę o wyjaśnienie czy rury spustowe mają być wykonane z PCV czy z blachy tytanowo-cynkowej”.

Odpowiedź 82

Rury spustowe należy wycenić i wykonać jako stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze brązowym.

Pytanie 83

„Na rzucie parteru podano „rynna okrągła – stalowa, ocynkowana”. Jednakże na projekcie elewacji podano rynny tytanowo-cynkowe. Proszę o wyjaśnienie czy rynny dachowe mają być wykonane z PCV czy z blachy tytanowo-cynkowej”.

Odpowiedź 83

Rynny dachowe należy wycenić i wykonać jako stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze brązowym.

Pytanie 84

„Proszę o wyjaśnienie czy na schodach wewnętrznych należy zamontować balustrady czy pochwyt. Proszę także o podanie podstawowych parametrów podanych balustrad/pochwytów, gdyż w projekcie nie podano”.

Odpowiedź 84

Elementy dotyczące balustrad należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 85

„W zestawieniu podano "skrzydło bierne wyposażone w blokadę," . Proszę o wyjaśnienie co należy przez to rozumieć, czy w podanych skrzydłach należy przyjąć elektrozaczepy czy rygle. Jeżeli należy przyjąć rygle to proszę o podanie podstawowych parametrów podanych rygli”.

BZP.271.26.2025

Odpowiedź 85

Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowej.

Pytanie 86

„W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na w/w zadanie w celu przygotowania należytej wyceny, proszę o informację czy technologia kuchni podlega wycenie. W dokumentacji do projektu wykonawczego załącznik ZT.01 wyszczególniono technologie kuchni, natomiast w udostępnionym przedmiarze wyszczególniono jedynie wyposażenie ruchome kuchni”.

Odpowiedź 86

Technologia kuchni podlega wycenie.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej ustawa Pzp informuje, że dokonał zmiany treści SWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 9 do SWZ o dodatkową dokumentację techniczną /Plik o nazwie „DOKUMENTACJA.zip”/.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 i 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że ulegają zmianie następujące terminy:

- składania ofert z dnia 02.06.2025 r godz. 11:00 na dzień 05.06.2025 r. godz. 11:00,
- otwarcia ofert z dnia 02.06.2025 r. godz. 11:05 na dzień 05.06.2025 r. godz. 11:05,
- związania ofertą z dnia 01.07.2025 r. na dzień 04.07.2025 r.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Haładyna
Naczelnik
Wydział Strategii i Rozwoju