

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Wymiana uszkodzonej centrali sygnalizacji pożaru POLON 4800 zainstalowanej w obiekcie Wydziału Nauk Społecznych ul. Krakowska 71-79 w Szczecinie, na nową centralę typu POLON 6000. Nowa centrala musi umożliwiać wykorzystanie obecnie zainstalowanych urządzeń liniowych ( czujki, przyciski rop, elementy kontrolno-sterujące, instalację alarmowania o stanie zagrożenia z wykorzystaniem urządzeń rozgłaszania - sygnalizatorów akustycznych lub akustyczno-optycznych).

Zakres prac:

1. Demontaż uszkodzonej centrali POLON 4800.
2. Dostawa i montaż nowej centrali POLON 6000.
3. Konfiguracja i programowanie centrali.
4. Testy i uruchomienie systemu po wymianie centrali.
5. Szkolenie personelu w zakresie obsługi centrali.

Dodatkowe informacje:

1. Gwarancja na urządzenie – 36 miesięcy.
2. Termin realizacji – 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
3. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, w tym:
  - autoryzację producenta systemu,
  - certyfikat kwalifikacji CNBOP, w zakresie projektowania instalacji i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożarów,
  - certyfikat jakości ISO.

UNIwersytet Szczeciński  
Administracja Budynków  
KIEROWNIK  
*Makuch*  
mgr Elżbieta Makuch  
tel. 91 444 32 19