


- LEGENDA:
- BEDNARKA FeZn 30x4 ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE POŁĄCZENIE MAREK ZE ZŁĄCZEM KONTROLNYM
 - - - - - UZIOM – BEDNARKA FeZn 30x4 W FUNDAMENCIE
 - - - - - STUDZIENKA ZE ZŁĄCZEM KONTROLNO POMIAROWYM
 - POŁĄCZENIE SPAWANE
 - MU ■ MARKA DO POŁĄCZENIA UZIOMU ZE ZŁĄCZEM KONTROLNYM
 - MP ■ MARKA DO POŁĄCZENIA PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO ZE ZŁĄCZEM KONTROLNYM
 - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, BEDNARKA FeZn 30x4mm, ZŁĄCZONY W SŁUPIE KONSTRUKCYJNYM LUB MURZE, ZAKOŃCZONY MARKAMI STAŁOWYMI LUB ZROBIONE GRUPĄ KONSTRUKCYJNĄ Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI W ROZUMIENIU NORMY PN-EN 62305 ZAKOŃCZONE MARKAMI STAŁOWYMI
 - POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ POPRZECZ ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE NA DACHU
 - LSU GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
 - LSU LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRO-POMIAR s.c.
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa
tel. / fax 34 361 61 35
tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.pl

INWESTOR:
Gmina Międzylesie
pl., Wolności 1
51-530 Międzylesie

OBIEKT I ADRES:
Hala sportowa w Międzylesiu
jedn. ewid. Międzylesie,
obręb nr 020810_4.0001 Międzylesie

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Międzylesiu
na działce nr 412/1

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT FUNDAMENTÓW
– INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Grzegorz Drelich

DATA:
30.01.2019

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Damian Olszewski

DATA:
30.01.2019

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Jan Kostrzanowski

DATA:
30.01.2019

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU:
EW-6