



Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o.

84-120 Władysławowo ul. Droga Chłapowska 21

SĄD REJONOWY W GDAŃSKU NR KRS 0000139035
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 41 534 000 zł.

TEL. CENTR
SEKRETARIAT
FAX
NIP
e-mail

(0-58) 674 15 66
(0-58) 674 15 77
(0-58) 674 15 44
587-15-49-186
ekowik@ekowik.com.pl

KONTO BANKOWE
Bank Spółdzielczy w Krokowej
78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
REGON 192803030
<http://www.ekowik.com.pl>

Władysławowo, 17.11.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa wodomierzy wraz z modułami radiowymi do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o- znak: 8/DH/2023

Działając na podstawie § 50 ust. 6 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie”- *dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekowik.com.pl*- Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w/w postępowaniu.

Treść pytań Wykonawcy:

„Pytanie do Załącznika nr 1 pkt. II.2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wodomierzy objętościowych w średnicach DN25, DN32 i DN40 modułów radiowych nieposiadających możliwości rejestracji i odczytu 45 ostatnich rejestrów dobowych lub godzinowych, natomiast posiadających możliwość rejestracji 12 poprzednich wskazań wodomierza na ostatni dzień miesiąca wraz z alarmami?”

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający :

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wodomierzy objętościowych w średnicach DN25, DN32 i DN40 modułów radiowych z możliwością rejestracji 12 poprzednich wskazań wodomierza na ostatni dzień miesiąca wraz z alarmami.