


RG


OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNIE WYLĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaż oraz sterowanie urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.

3~50Hz (L1,L2,L3), 230V/400V,



NR OBWODU	RG/O7	RG/AW	RG/SP		RG/G1	RG/G2	RG/G3	RG/S1	RG/S2		RG/G4	RG/G5	RG/S3	RG/S4	RG/S5
NAZWA OBWODU	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	System przyzywowy		Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.		Gniazda 230V	Gniazda 230V	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.
PRZEWÓD	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x2,5mm		N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm		N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm
MOC ELEKTR. Po[kW]	0,4	0,1	0,5		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

INWESTYCJA:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy
ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska
i budową infrastruktury towarzyszącej

LOKALIZACJA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SKALA:

-

BRANŻA:

Elektryczna

FAZA:

PT

DATA:

01.2023 r.

NR ARKUSZA

E.5.2

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Mieszkowski	POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA	
OPRACOWANIE	Anna Mieszkowska			