

Czernikowo, dnia 20.12.2024 r.

IWP.271.1.15.3.2024

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101113C w miejscowości Steklinek opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00643360/01.

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Gmina Czernikowo przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania odcinka próbnego, proszę podać lokalizację i konstrukcję do wykonania.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania odcinka próbnego.

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego o powierzchni nawierzchni bitumicznej 960 m² oraz poboczy z kruszywa łamanego o powierzchni 240 m². Odcinek próbny będzie zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w miejscowości Steklinek.

Konstrukcję odcinka próbnego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną dla odcinka drogi gminnej nr 101113C w KM 2+457 – 2+694.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej