



Cyberbezpieczny Samorząd

GMINA KLUKOWO
ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo

Klukowo, dnia 21 października 2024 r.

IZP.271.15.2024

Do wszystkich wykonawców:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, nr IZP.271.18.2024 „Dostawa sprzętu IT podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Gminy Klukowo wraz z usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań:

Pytanie 1:

Jak Wykonawca ma rozumieć zapis DLA CZĘŚCI II w Zał. 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia na stronie 23 dotyczący: „... wraz z montażem”? Jaki jest zakres montażu, nie jest on nigdzie opisany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozpisuje dokładnych czynności związanych z montażem, gdyż te uzależnione są od technologii, dostarczonej przez wykonawcę. W projektowanych postanowieniach umownych wskazano, iż Zamawiający oczekuje dostawy, montażu, a także przeprowadzenia testów, a także przeszkolenia, dlatego też montaż powinien być tak wykonany, aby powyższe było możliwe do przeprowadzenia.

Pytanie 2:

Jak Wykonawca ma rozumieć zapis DLA CZĘŚCI II w Zał. 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia na stronie 25 dotyczące OBUDOWA (OPCJONALNIE): konstrukcja modułowa lub kontenerowa?

Odpowiedź:

Agregat powinien być w obudowie przystosowanej do warunków zewnętrznych.

Pytanie 3:

W Zał. 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia na stronie 25 jest informacja, że moduł sterowania ARK700E ma mieć teksty aż w 7 językach: włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański,



Cyberbezpieczny Samorząd

portugalski i język programowalny. Nie ma tu słowa, że też w j. polskim. Czy Zamawiający wymaga, aby podstawowym językiem w module sterowania był język polski?

Odpowiedź:

Wymaganie dotyczy także j. polskiego.

Pytanie 4:

Czy Wykonawca ma dostarczyć agregat prądowórczy w wersji otwartej czy w wersji w obudowie dźwiękochłonnej odpornej na warunki atmosferyczne, bo w Zał. 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia na str. 27 i 28 są opisane oba warianty?

Odpowiedź:

Agregat powinien być w obudowie przystosowanej do warunków zewnętrznych.

Pytanie 5:

Jak Wykonawca ma rozumieć zapis: „Wyposażenie opcjonalne” na stronie 28? Czy Wykonawca ma to w kalkulować w cenę oferty, a jeśli tak to które podpunkty?

Odpowiedź:

Jak wskazano w Opisie przedmiotu zamówienia – wyposażenie to jest opcjonalnym, a zatem jeśli wykonawca dostarczy sprzęt nieposiadający wyposażenia opcjonalnego, jego oferta będzie podlegała ocenie. To od wykonawcy zależy to, jaki produkt zaoferuje Zamawiającemu.

WÓJT
mgr Piotr Uszyński
/podpis na oryginale/