

NR.4125.36.2019

Lębork, 06.03.2019 r.

SZPILEWICZ ARCHITEKCI
MACIEJ SZPILEWICZ
AL. WOLNOŚCI 44/2,
84-300 LĘBORK

dotyczy: uzgodnienia „**Koncepcja przebudowy ul. Myśliwskiej w Lęborku**”,
Lębork ul. Myśliwska, ul. Tatrzańska, ul. Sudecka, ul. Podhalańska, ul.
Łowicka, ul. Sandomierska, ul. Kujawska, ul. Mazowiecka; obręb 1, nr działki:
2/10, 72, 1; obręb 5, nr działki: 105, 151, 135, 100/2, 118, 108/1, 107, 106,
93/1, 86, 92/1;

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku wnosi następujące uwagi:


- a. należy zaprojektować zjazd do Lokalnej Przepompowni Ścieków (dz. nr. 108/26) od strony północnej, dostosowany do wjazdu pojazdu specjalistycznego WUKO;
- b. węzeł kanalizacji tłocznej ks90 na skrzyżowaniu ulic Tatrzańskiej i Myśliwskiej należy wynieść poza projektowane rondo w kierunku zachodnim;
- c. istniejące hydranty należy wynieść poza projektowany pas jezdni.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku przesyła wytyczne do projektowania dla ww. zadania:

1. Przebudowa urządzeń wod.-kan. wymaga wykonania projektu.
2. Projekt należy uzgodnić w M.P.W. i K. Sp. z o. o.
3. Podczas przebudowy sieci należy zachować wymagane normami odległości, w pionie i poziomie, od istniejącej infrastruktury podziemnej, budowli oraz roślinności.
4. Unikać projektowania sieci w pasie jezdni.
5. Przebudowywane sieci należy zaprojektować bez zbędnych załamania trasy.
6. Skrzyżowania przeprojektowywanych sieci wod.-kan. z jezdniami należy projektować pod kątem zbliżonym do 90°.
7. W miejscu zbliżenia projektowanych latarni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy zachować min 0,7 m odległości pomiędzy słupem, a rurociągiem.
8. Zabrania się sytuowania słupów bezpośrednio na wodociągu.
9. Wnioskujemy o uwzględnienie podczas doboru średnic i zagłębień kanalizacji deszczowej możliwości rozbudowy ww. kanalizacji o ulice, które nie są przedmiotem opracowania.
10. Drzewa należy lokalizować w odległości min 2,0 od urządzeń wod.-kan.
11. Na infrastrukturze wodociągowo – kanalizacyjnej, na pasie o szerokości 4,0 m – po 2,0 m licząc od osi przewodu, nie należy projektować nasadzeń roślin wieloletnich.
12. W ul. Sudeckiej przeprojektować krawężnik, aby nie znajdował się na wodociągu.
13. Wymagania dla wyrobów zostaną określone przez M.P.W i K na etapie projektowania, po pisemnym wystąpieniu projektanta.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 7 lipca 1994 roku *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku *O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Z poważaniem


DYREKTOR Zarządu
mgr inż. Piotr Boniaszczyk