



Kórnik, dnia 5 sierpnia 2021 roku

Nr sprawy: B-FP.271.20.2021

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: „**Budowa ulicy Maślakowej w miejscowości Borówiec**”

Zamawiający, Miasto i Gmina Kórnik, z siedzibą w Kórniku (62-035), Plac Niepodległości 1, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie poz.4 kosztorysu ofertowego robót drogowych "Hydrant pożarowy nadziemny fi 80", czy jest to przebudowa hydrantu na podziemny?

Odpowiedź:

W dziale 5 „Roboty wykończeniowe” poz. 4 „Hydrant pożarowy nadziemny fi 80” kosztorysu ofertowego budowy ul. Maślakowej w miejscowości Borówiec należy przyjąć wymianę 3szt. istniejących hydrantów podziemnych na nadziemne.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
Violetta Górczak-Mieloch
Pokój nr 201, II piętro, tel. 618 972 619

Sporządziła:
Specjalista ds. zamówień publicznych Edyta Słabolepsza
Pokój nr 201, II piętro, tel. 618 972 619

z up. Burmistrza
Bronisław Dominiak
Wiceburmistrz