

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle”**.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynęły następujące pytania do SWZ:

**Pytanie:**

Udzielone wyjaśnienia nie określają precyzyjnie wymagań Zamawiającego. Prosimy o jasne określenie jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający:

1. Sztuczna trawa wielofunkcyjna o wysokości włókna 15-25mm zainstalowana na shock padzie oraz zasypana piaskiem kwarcowym, spełniająca normę PN-EN 15330-1:2013
2. Sztuczna trawa piłkarska bezzasypowa o wysokości włókna 30-35mm zainstalowana na shock padzie oraz zasypana piaskiem kwarcowym, spełniająca normę PN-EN 15330-1:2013
3. Sztuczna trawa piłkarska o wysokości włókna 40-50mm zainstalowana na shock padzie oraz zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, spełniająca normę PN-EN 15330-1:2013

Podkreślamy, że udzielone dotychczas odpowiedzi są na tyle nieprecyzyjne, że dopuszczają wszystkie powyższe rozwiązania. Pierwotnie wymagana była trawa spełniająca wymagania normy PN-EN 15330-1:2013, bezzasypowa zainstalowana na shock padzie oraz zasypana piaskiem kwarcowym (rozwiązanie nr 2).

Aby uniknąć nieporozumień, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie jakiego dokładnie rozwiązania oczekuje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, a następnie zastosowanie materiałów innych niż opisane w dokumentacji technicznej pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych i zgodnych z wytycznymi wskazanymi w FIFA Quality Programme for Football Turf. Należy stosować trawę syntetyczną oraz podkłady o parametrach nie gorszych niż te wskazane w normie PN-EN 15330-1, PN-EN 15306 oraz dokumentacji technicznej. W dokumentacji technicznej tj. przedmiar robót oraz ST wyraźnie podkreślono, że należy instalować sztuczną trawę nie wymagającą wypełnienia granulatem gumowym.

Opisane przez Państwa rozwiązania w pkt 1 i 3, nie spełniają wymogów Zamawiającego.

Zatwierdził:

*Starosta*

*dr inż. Stanisław Kubel*