

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00099736/01.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji - na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim. Część 1: roboty budowlane”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1129) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

1. Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamkniętego systemu pożarowego z ograniczonym dostępem potencjalnych wykonawców poprzez zastosowanie m.in. kluczy dostępowych-licencyjnych? Zastosowanie systemu otwartego pozwoli na oszczędności obsługi systemu w następnych latach oraz zapewni dobrowolność wyboru firm serwisujących i modernizujących.

Wyjaśnienie:

Projektant dopuszcza każdy system, który zabezpieczony jest technicznie (np. poprzez klucze dostępowe) przed możliwością nieautoryzowanej ingerencji oraz który umożliwi inwestorowi wybór dowolnej autoryzowanej firmy do prowadzenia prac serwisowych i modernizacji w przyszłości.

2. Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Czy dla zamawiającego ważna jest możliwość czyszczenia elementów detekcyjnych (czujek), wymiana w nich labiryntów, co znacząco obniży cenę konserwacji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że czujki należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

3. Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

W związku z prowadzonym postępowaniem „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim”, prosimy o ilość do podanego przez Państwa

przedmiaru w rozdziale 1.3 czynności związane z czujkami termicznymi pozycja 8 i 9 (KNR AL-01 04 01-03).

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że dla pozycji 8 i 9 przedmiaru branży: system SSP obmiar wynosi 0.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).



BURMISTRZ

Janusz Wróbel