



Unia Europejska



Podlaskie



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**GMINA ŁAPY**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24  
18-100 Łapy

Łapy, dnia 23.08.2024 r.

I.7013.10.2024

**Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „ Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o pojemności 1001 m3 w miejscowości Uhowo”.**

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

### **Pytanie**

1. Przez teren działki przeznaczonej na posadowienie zbiornika przebiega linia WN. Czy Inwestor dopuszcza inną lokalizację zbiornika?
2. Proszę o załączenie projektów dotyczących odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej i istniejącego zbiornika.
3. Proszę o załączenie mapy poinwentaryzacyjnej istniejącego zbiornika i kanalizacji deszczowej w rejonie działki
4. Z uwagi na lokalizację zbiornika w obszarze "Natura 2000" i konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, z uwagi na procedury prawne termin 9 m-cy na wykonanie inwestycji jest terminem nierealnym. Czy Inwestor dopuszcza możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót?
5. Z uwagi na konieczność posadowienia zbiornika najprawdopodobniej poniżej poziomu odbiornika tj. rzeki Narew, czy Inwestor przewiduje możliwość zastosowania pompowni wód opadowych do przetłoczenia wody do rzeki?
6. Z uwagi na skomplikowany charakter zadania prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni w celu dokonania rzetelnej wyceny.
7. Proszę o wskazanie przybliżonego zakresu robót drogowych w rejonie zbiornika.
8. Czy Zamawiający będzie wymagał montażu dodatkowych urządzeń umożliwiających pobór wody ze zbiornika, np. do celów komunalnych lub ppoż?
9. Proszę o wskazanie możliwości jakimi ulicami będzie możliwy dojazd ciężkiego sprzętu do realizacji robót (wywrotki, koparki, dźwig, transport materiałów).
10. Prosimy o informacje od jakiej ulicy należy zaprojektować dojazd do zbiornika.

### **Odpowiedź**

1. Inwestor dopuszcza inną lokalizację zbiornika niż podana w załączniku graficznym PFU, ale tylko w obrębie działki oznaczonej nr ewid. 571.
2. Kompletna dokumentacja projektowa znajduje się na stronie <http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/> zakładka zamówienia publiczne – 2022 r. – poz. nr 2.

3. Zamawiający informuje, iż Inwentaryzację istniejącego zbiornika i kanalizacji deszczowej w rejonie działki jest dostępna na ogólnie dostępnym geoportalu.
4. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu zakończenia robót.
5. Zamawiający informuje, iż nie zakłada, że rzeka Narew będzie odbiornikiem wód opadowych z projektowanego zbiornika i nie przewiduje się zastosowania pompowni wód opadowych do przetłoczenia wody do rzeki
6. Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania ofert.
7. Zamawiający informuje, iż zakres robót drogowych w rejonie zbiornika polega na wykonaniu utwardzenia nawierzchni (bez względu na rodzaj utwardzenia) w zakresie umożliwiającej dojazd do zbiornika pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN na szerokości minimum 3,50m.
8. Zamawiający informuje, iż wymaga montażu urządzeń umożliwiających pobór wody ze zbiornika do celów komunalnych oraz p.poż.
9. Zamawiający informuje, iż dojazd sprzętu do realizacji robót będzie uzgodniony z wykonawcą przed rozpoczęciem prac.
10. Zamawiający informuje, iż dojazd do zbiornika należy zaprojektować od strony ul. 1-go Maja.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Burmistrz Łap**  
**Krzysztof Gołaszewski**  
*/podpisano elektronicznie/*