



LEGENDA:

- Rozdzielnica główna RG
- Rozdzielnica pożarowa
- Szafa krosowa
- Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- Wypust zasilający
- Połączenie wyrównawcze instalacji uziemienia
- Gniazdo 230V, 16A, IP20
- 2x Gniazdo 230V, 16A, IP20
- Gniazdo 230V, 16A, IP44
- 2x Gniazdo 230V, 16A, IP44
- Gniazdo logiczne:
- 1L - 1x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
- Gniazdo R-TV
- Punkt elektryczno logiczny PEL1:
- 4k - 4x gniazdo 16A/~230V, typu DATA "czerwone"
- 2e - 2x gniazdo 16A/~230V
- 4L - 4x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
- Punkt elektryczno logiczny PEL2:
- 2k - 4x gniazdo 16A/~230V, typu DATA "czerwone"
- 2e - 2x gniazdo 16A/~230V
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
- Koryto kablowe IE/TT 200H50 dzielone 80/20 w przestrzeni międzysufitowej
- Koryto kablowe IE 100H50
- Koryto kablowe TT 100H50

SPSTRUKTURA INWESTYCJE BUDOWLANE

50-533 Wrocław, ul. Przestrzenna 4/8/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 439 / 71 316 39 57

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT

Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble

INWESTOR

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

ADRES INWESTYCJI

działka nr 233/3, obręb Tyble
Gmina Sokolniki

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Lubiątkowski
nr upr. 113/DOŚ/08

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Dominik Gwaryluk
nr upr. DOŚ/0193/PBE/17

BRANŻA

IE

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

PLANSZA

INSTALACJA SIŁY - RZUT PARTERU

DATA

LISTOPAD 2024

REWIZJA

A

NR RYS.

IE-003

SKALA

1:100