





ROZDZIELNICA RG



Ciąg dalszy schematu powyżej



UWAGI

**OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"
PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

1. W ROZDZIELNICZY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
2. ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI EATON LUB RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO.
3. UKŁAD SIECI **"TN-S"** Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
4. WYPROWADNIENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICZY GÓRA.

Bilans Mocy RG

WLZ:

 $\cos \varphi_i = 0,93$

$P_z = 101.4 \text{ kW}$ - moc zainstalowana

$k_j = 0,51$ - współ. jednoczesność

$P_i = 52,0 \text{ kW}$ - moc szczytowa

 $I_i = 80,6 \text{ A}$ - prąd szczytowy

SPSTUKTURA

INWESTYCJE BUDOWLANE

50-533 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel. 608 661 499 / 71 316 39 51

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT
Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble

INWESTOR
Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

ADRES INWESTYCJI
działka nr 233/3, obręb Tyble
Gmina Sokolniki

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Lubiński
nr upr. 113/DOŚ/08

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Dominik Gwaryluk
nr upr. DOŚ/0193/PBE/17

BRANŻA	IE	STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
--------	----	---------	--------------------

PLANSZA	SCHEMAT RG
---------	------------

DATA	LISTOPAD 2024	REWIZJA	A	NR RYS.	15 10 1
------	---------------	---------	---	---------	---------

SKALA 1:100	IE-101
-------------	--------

IE-101