

ZP.264.23.2020.1.JP

Gdynia, dn. 04.12.2020 r.

### Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/651/2020: „Dostawa elementów systemu rur preizolowanych”.

Informuję, że w dniu 02.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 - Wymagania techniczne w pkt. 2.1. "Rury przewodowe Rury przewodowe wykonane ze stali:
  - dla średnicy nominalnej od DN 15 do DN 100 włącznie - rury stalowe bez szwu...
  - dla średnicy nominalnej od DN 125 do DN 300 - rury stalowe ze szwem spiralnym lub szwem wzdłużnym..."Czy zgodnie z powyższym zapisem pozycje nr od 172-175 wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wycenić należy je ze szwem?

#### **Odpowiedź:**

Wskazane zapisy w pkt. 2.1. Wymagań technicznych (załącznik nr 2 do siwz) są prawidłowe. Wskazane w tabeli w pozycjach nr 172-175 w załącznikach nr 1 i 2 do siwz rury preizolowane należy wycenić ze szwem.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował dokumentację przetargową w następujący sposób:

- 1) Załącznik nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia, tabela pozycje nr 172-175:

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	Jm.	Szacunkowa ilość
172	175310	RURA PREIZOLOWANA 150/250 L=12 IMPULS; <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: BEZ SZWU</b>	szt.	42
173	175311	RURA PREIZOLOWANA 150/250 L=6 IMPULS; ; <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: BEZ SZWU</b>	szt.	38
174	175308	RURA PREIZOLOWANA 150/315 L=12 IMPULS; ; <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: BEZ SZWU</b>	szt.	42
175	175309	RURA PREIZOLOWANA 150/315 L=6 IMPULS; ; <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: BEZ SZWU</b>	szt.	6



2) Załącznik nr 5 do siwz – Formularz ofertowy, tabela pozycje nr 172-175:

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	Jm.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
172	175310	RURA PREIZOLOWANA 150/250 L=12 IMPULS; <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: BEZ SZWU</b>	szt.	42				
173	175311	RURA PREIZOLOWANA 150/250 L=6 IMPULS; <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: BEZ SZWU</b>	szt.	38				
174	175308	RURA PREIZOLOWANA 150/315 L=12 IMPULS; <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: BEZ SZWU</b>	szt.	42				
175	175309	RURA PREIZOLOWANA 150/315 L=6 IMPULS; <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: BEZ SZWU</b>	szt.	6				

2. Czy zawory należy wycenić z przekładniami? Jeżeli tak to proszę wskazać rodzaj przekładni oraz średnicę od jakiej należy przyjąć przekładnię do wyceny.

**Odpowiedź:**

Zawory wraz z przekładniami należy wycenić tylko w pozycjach, w których przekładnie zostały wskazane tj. poz. 407 i 408 tabeli z załączników nr 1 i 2 do siwz. Powyższą odpowiedź należy czytać łącznie z odpowiedzią na pytanie nr 3 poniżej.

3. Czy zawory w pozycjach 407-408 wycenić z przekładnią ślimakową kątową?

**Odpowiedź:**

Zawory w pozycjach 407 i 408 tabeli z załączników nr 1 i 2 do siwz należy wycenić z przekładnią ślimakową i przekładnia kątową.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował dokumentację przetargową w następujący sposób:

1) Załącznik nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia, tabela pozycje nr 407-408:





Lp.	Indeks	Nazwa towaru	Jm.	Szacunkowa ilość
407	10394	ZAWÓR PREIZOLOWANY ZK-200 (355), <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX</del></b> , 2,5 MPA, IMPULS, Z PRZEKŁADNIĄ ŚLIMAKOWĄ <b>PROSTĄ I PRZEKŁADNIĄ KĄTOWĄ</b>	szt.	1
408	10393	ZAWÓR PREIZOLOWANY ZK-200, <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX</del></b> , 2,5 MPA, IMPULS, Z PRZEKŁADNIĄ ŚLIMAKOWĄ <b>KĄTOWĄ I PRZEKŁADNIĄ KĄTOWĄ</b>	szt.	1

2) Załącznik nr 5 do siwz – Formularz ofertowy, tabela pozycje nr 407-408:

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	Jm.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
407	10394	ZAWÓR PREIZOLOWANY ZK-200 (355), <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX</del></b> , 2,5 MPA, IMPULS, Z PRZEKŁADNIĄ ŚLIMAKOWĄ <b>PROSTĄ I PRZEKŁADNIĄ KĄTOWĄ</b>	szt.	1				
408	10393	ZAWÓR PREIZOLOWANY ZK-200, <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX</del></b> , 2,5 MPA, IMPULS, Z PRZEKŁADNIĄ ŚLIMAKOWĄ <b>KĄTOWĄ I PRZEKŁADNIĄ KĄTOWĄ</b>	szt.	1				

Ponadto Zamawiający zmodyfikował dokumentację przetargową w następujący sposób:

1) Załącznik nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia, tabela pozycje nr 374-377, 381-383:

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	Jm.	Szacunkowa ilość
374	166119	ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 100 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX ANB, BROEN</del></b>	szt.	4
375	165240	ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 40 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX ANB, BROEN</del></b>	szt.	8
376	165475	ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 50 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX ANB, BROEN</del></b>	szt.	6
377	167325	ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 65 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX ANB, BROEN</del></b>	szt.	4
381	161636	ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY CZARNY ZK-200 INST.IMP.M-CZ <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX</del></b> 1,6 MPA	szt.	1
382	179797	ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY CZARNY ZK-250/400 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX</del></b> , INSTALACJA BRANDES	szt.	1
383	179798	ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY CZARNY ZK-250/450 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX</del></b> , INSTALACJA BRANDES	szt.	1



2) Załącznik nr 5 do siwz – Formularz ofertowy, tabela pozycje nr 374-377, 381-383:

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	Jm.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
374	166119	ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 100 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX ANB, BROEN</del></b>	szt.	4				
375	165240	ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 40 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX ANB, BROEN</del></b>	szt.	8				
376	165475	ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 50 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX ANB, BROEN</del></b>	szt.	6				
377	167325	ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 65 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX ANB, BROEN</del></b>	szt.	4				
381	161636	ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY CZARNY ZK-200 INST.IMP.M-CZ <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX</del></b> 1,6 MPA	szt.	1				
382	179797	ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY CZARNY ZK-250/400 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX,</del></b> INSTALACJA BRANDES	szt.	1				
383	179798	ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY CZARNY ZK-250/450 <b>modyfikacja z dnia 04.12.2020 r.: <del>BALLOMAX,</del></b> INSTALACJA BRANDES	szt.	1				

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Zakładu Logistyki Zakupów  
  
mgr Tomasz Szatucki