



Energa
operator

Numer R/22/005355	Miejscowość Grudziądz	Data 26-01-2022
-------------------	-----------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu


Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: zmiana lokalizacji szafki kablowo-pomiarowej nN
Adres (Nr działki): Grudziądz, ul. Spacerowa
gm. Grudziądz, działka numer 0140-3/1, 0141-162/4
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinil [1137-800/13] - stacja transformatorowa "RUDNIK 2" (STA2-1137) - obw 800
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:

 - 3.2. Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie obwodu nr NN 2-1137-08 w stacji "RUDNIK 2": 250A - istniejące.
 - 3.3. Urządzenia nn:
Kolizja nr 1:
Istniejący kabel typu YAKY 4x120 mm² od stanowiska słupowego nr 804 do złącza kablowo-pomiarowego nN zlokalizowanego na działce nr 3/1 odkopać na odcinku koniecznym, skrócić o ok. 15m oraz wprowadzić do projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN typu P1-Rs/LZV/F zlokalizowanej w miejscu niekolidującym na działce nr 3/1 przy granicy z drogą z zapewnionym dostępem z zewnątrz.
Istniejący układ pomiarowy przenieść do projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN
 - 3.4. Demontaże:


4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i uzgodnić w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Grudziądz.
 - 4.2. Inne wymagania:

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.


Wernerowski Ariel

OPRACOWAŁ

tel. +48 56 470 62 98


Kierownik
Dział Zarządzania Eksploatacją

Michał Łuszczewski
ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudziądz
ul. M. Curie-Skłodowskiej 6/7, 86-300 Grudziądz