420 x 841

RZUT PARTERU



RZUT PIĘTRA



UWAGI:
Oświetlenie:
- Wszystkie zastosowane oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadać certyfikat CNBOP.
- Instalacje wykonać przewodami układanymi:
  - nad stropem podwieszonym na korytach kablowych, listwach instalacyjnych lub rurkach instalacyjnych niepalnych
  - w częściach technicznych na korytkach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych
  - wyjście na zewnątrz kablami w rurkach lub YKY
- Okablowanie - zgodnie z zaleceniami rozporządzenia CPR dla danej klasy budynku - budynek klasy ZL
- Plan instalacji rozpatrywać wraz ze schematami rozdzielnic elektrycznych
- Stosować osprzęt o stopniu szczelności co najmniej:
  - IP44 - w pomieszczeniach technicznych, wilgotnych i w miejscach narażonych na kontakt z bryzgami wody,
  - IP20 - w pomieszczeniach biurowo-socjalnych
- Instalacje należy wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41-2009 tj. w sieci typu TN-S jako pięciożyłową (L1, L2, L3, N, PE) i jako trzyżyłową (L, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie żyły neutralnej „N" oraz ochronnej „PE"
- Punkty oświetleniowe w miarę możliwości zasilać poprzez puszki rozgałęzne z zastosowaniem zacisków WAGO w puszkach
- Przed przystąpieniem do zamówienia opraw należy zweryfikować typ opraw z zastosowanym sufitem. W przypadku rozbieżności oprawy wymieniać 1:1

LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A	OMS s.r.o. UX-PLAST 2 LED OPAL 16W 1450lm 840
B	OMS s.r.o. UX-PLAST S1 M 38W 4050lm 840
C	OMS s.r.o. UX-TDO II ECO LED L OPAL 68W 9300lm 840
D	OMS s.r.o. UX-TDO II ECO LED M OPAL 43W 6000lm 840
Aw1	iTECH M2 NM 1H AT
Aw2	iTECH W1 NM 1H AT
Aw3	iTECH S1 NM 1H AT
Aw4	ONTEC S M1 NM 1H AT
EW1	ONTEC S M1 M 1H AT "pikt"
EW2	ONTEC S W1 COLD NM 1H AT
	Łącznik pojedyńczy p.t. Łącznik świecznikowy p.t. Łącznik schodowy p.t.
	Łącznik świecznikowy IP44 p.t. Łącznik pojedyńczy IP44 p.t. Łącznik schodowy IP44 p.t.
PIR	Czujka ruchu i obecności 360 stopni Czujka ruchu i obecności 360 stopni PD4N-1C-C
H	BDLUX LIMIT K WALL LED 2200lm 16W montowana nad lustrem
G	oprawa zewnętrzna MERVALED S LED 14W IP54 750LM (sterowanie czujnikiem ruchu)

RZUTY Z DNIA
01.02.2022

WERSJA	DATA	ZMIANA ZAKRES	
00	2022-01-24	PB-PROJEKT BUDOWLANY	DCS

GENERALNY PROJEKTANT:

DCS Design Construction Studio Sp. z o.o.

86-300 Grudziądz ul(s): Polskiej; ul. Chełmińska 103
Tel.: +48-56-6411700/01/02
e-mail: biuro@dcs-sc.com.pl
www.dcs-sc.com.pl

INWESTOR:

URZĄD MIASTA GRUDZIĄDZ
ul. Ratuszowa 1 , 86-300 Grudziądz

OBIEKT:
Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

dz. 3/1, obręb 140; dz. 162/4 obręb 141

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻOWE BIURA PROJEKTÓW:
ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

DCS Design Construction Studio

86-300 Grudziądz ul(s): Polskiej; ul. Chełmińska 103
Tel.: +48-56-6411700/01/02
e-mail: biuro@dcs-sc.com.pl
www.dcs-sc.com.pl

INSTALACJE SANITARNE

Biuro Projektów Inżynierii Sanitarnej "EKO-INSTAL"
mgr inż. Sebastian Bińkęda

86-300 Grudziądz ul(s): ul. Kwidzyńska 12/69
tel/fax: 056-46-398-11
kom.: 0-501-360-695

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AMS Projekt
Usługi projektowe

AMS Projekt Usługi Projektowe
ul. Wawrzyńskiego 32-36
Inkubator Przedsiębiorczości GPP lok. 205
86-300 Grudziądz
tel.: 501 60 22 85
e-mail: biuro@amsprojekt.pl
www.amsprojekt.pl

DROGI

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY
PROJEKT
ul., Pitsudskiego 81
86-300 Grudziądz
tel., 502 705 560

BRANŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA RYSUNKU
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJ.	mgr inż. Adam Osiński	WAM/0064/PWOE/11	Inst. elektr	
ASYS. PROJ.	-	-	-	-
ASYS. PROJ.	-	-	-	-
ASYS. PROJ.	-	-	-	-
ASYS. PROJ.	-	-	-	-
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Łęgowski	KUP/0178/POOE/09	Inst. elektr	

NAZWA PLIKU	DATA	SKALA RYSUNKU
573-PT-IE-001-00 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA DWG	2022-01-24	1:100

FAZA	BRANŻA	BRANŻA	NR RYSUNKU	WERSJA
PB2	573	IE	001	00

TEN PLAN JEST W LASNOŚCIĄ BIURA PROJEKTOWEGO DCS - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - WYKORZYSTYWANIE POZA MIEJSCEM W POLU OBIEKT ZABRONIONE