

data 05.07.2023 r



95-080 Tuszyn
Ul. Rzgowska 19
Tel. 605-940-555
Fax. 042-6144-688

**Dotyczy: 33/EL-MOT/2023 Dostawa stolarki aluminiowej:
Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Tryb.
oraz Inwestycja Tuszyn (ID 786165)**

1. Jaki współczynnik U jest przewidziany dla okien i drzwi zewnętrznych? Czy zgodny z aktualnymi przepisami czyli $U=0,9$ i $U=1,3$?

Odp: Zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi 0,9 dla okien i fasady, 1,3 dla drzwi zewnętrznych.

2. Czy fasady szklane F1-F4 mogą być wykonane w systemie okiennym, z łączeniem konstrukcji co 2-3 moduły? Czy w grę wchodzi wyłącznie fasada słupowo-ryglowa?

Odp: Zamierzeniem Projektanta jest uzyskanie jednolitej bryły wystającej ponad dach części niższej budynku, a więc jedynym możliwym systemem jest fasada słupowo-ryglowa.

3. Jakie parametry powinno mieć szkło przyciemniane? Czy może to być szkło selektywne np Silverstar Combi Neutral 70/35?

Odp: Akceptacja konkretnego produktu możliwa będzie dopiero po przedstawieniu próbek oferowanego szklenia, w tym również do akceptacji konserwatora zabytków. Założeniem Projektanta jest uzyskanie efektu jednolitej bryły w jak najciemniejszym kolorze, dlatego w wycenie należy przyjąć szkło przyciemnione w maksymalnym stopniu.

4. Proszę doprecyzować jaki numer RAL posiadają oznaczenia kolorów S5502-B, S8502-Y.

Odp: Kolory podano w skali NCS, co ułatwi uzgodnienie kolorystyki profili z konserwatorem zabytków. Sugerujemy dobór koloru RAL możliwie najbliższego do podanych w NCS.

5. Czy szyby w oknach O1, O2, O3 również mają być przyciemniane? Czy wystarczą standardowe, przeziernie?

Odp: Na poziomie parteru przewiduje się szyby przeziernie, nie przyciemniane.

6. Czy w drzwiach i ściankach wewnętrznych zamawiający dopuszcza stosowanie szkła wyłącznie laminowanego, bezpiecznego? Czy może to być alternatywnie szkło pojedyncze, hartowane (również bezpieczne)?

Odp: Należy stosować szkło laminowane bezpieczne.

7. Czy zamawiający przewiduje wyłącznie dostawę drzwi, fasad, okien, bez montażu? Szyby w fasadach będą prawdopodobnie wymagały szklenia mechanicznego...

Odp: Należy wycenić odrębnie dostawę i montaż.

8. W drzwiach Dz3 i Dw3 pojawia się dolny profil poszerzający 40 cm. Czy może być to wykonane w postaci wprowadzenia słupka w skrzydło i wypełnienia z panelu i blachy w kolorze stolarki? Czy musi być to jednolity profil szerokości 40 cm (może być problem z uzyskaniem tak szerokiego profilu)

Odp: Dopuszczamy wykonanie w sposób opisany w pytaniu.

9. W celu umożliwienia właściwej kalkulacji ceny prosimy o udostępnienie całej dokumentacji dotyczącej budynku (rzuty elewacji, przekroje budynku).

Odp: Dokumentacja (z błędami) w załączniku. W przypadku rozbieżności nadrzędne jest zestawienie stolarki załączone do zapytania.

10. Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj dźwigni należy zastosować w drzwiach Dw1*, Dz1, Dz2, Dz3- czy mają to być dźwignie antypaniczne, czy antaby?

Odp: Należy zastosować zwykłe klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

11. Prosimy o podanie konkretnych parametrów przenikalności światła Lt dla szyb przyciemnianych.

Odp: Projektant nie podał wymaganych parametrów przenikalności światła. Do wyceny należy przyjąć szkło mocno przyciemnione z uwagi na oczekiwany efekt architektoniczny. Założeniem Projektanta jest uzyskanie efektu jednolitej bryły w jak najciemniejszym kolorze, dlatego w wycenie należy przyjąć szkło przyciemnione w maksymalnym stopniu.

EL-MOT Józef Znojek
95-060 Turysty, ul. Rzgowska 19
tel.: 42 61 40 030, fax: 42 6144-688
NIP 771 330 91 95, REG. 590173947