

Kłodzko, dn. 10.05.2022 r.

ZDP.2000/AZ/08-02/2022

nr postępowania **ZDP.2000/AZ/08/2022**

nazwa zadania: „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary – Dolnik na długości 1,5 km**”

W odpowiedzi na e-mail z dnia 09.05.2022 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

**PYTANIE NR 1**

Opis techniczny przewiduje wykonanie w km 2+680 – 3+410 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 0-22 mm o grubości 5 cm. Warstwę podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-22 mm nie można prawidłowo wbudować na grubość 5 cm. Warstwa podbudowy aby ją prawidłowo wbudować powinna mieć grubość 6 cm. W związku z powyższym prosimy o podanie innego rozwiązania które pozwoli wykonać warstwę podbudowy zgodnie z wymaganiami.

**AD.1**

Podbudowę z betonu asfaltowego gr. 5 cm należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-16 mm – patrz przekrój konstrukcyjny /w opisie technicznym jest błąd.

**PYTANIE NR 2**

Proszę o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowego zadania.

**AD.2**

Dla przedmiotowego zadania kategorią ruchu jest KR-2

**PYTANIE NR 3**

Prosimy o załączenie SST na wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

**AD.3**

Załączono SST dla wykonania podbudowy z betonu asfaltowego.