



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 27 września 2021 r.

ZP.272.37.2021

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach**” Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytania wpłynęły po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

1. Po analizie projektu wykonawczego kanału technologicznego zwracamy się uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy nie należałoby zastosować rur osłonowych HDPE 125/7,1 na rury HDPE 40/3,7 przy przejściu dla pieszych w okolicy ronda, wjazdach oraz ciągu pieszo-rowerowym?

Odpowiedź : Zamawiający uznaje za zasadne zastosowanie rur osłonowych HDPE 125/7,1 w odcinkach przejść pod jezdnią ronda i pod zjazdami. Kanał pod ścieżką pieszo-rowerową może być wykonany jako uliczny (bez dodatkowej rury). Łączna długość kanału w formie przepustowej wynosi ok. 80 m.

2. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego leży aktualizacja uzgodnień dokumentacji projektowej jeżeli straciły ważność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że po jego stronie leży aktualizacja uzgodnień dokumentacji projektowej jeżeli straciły ważność.