KORYTARZ

B

A

90
200

90+30
200

447

30

932

30

436

124

detal A

Etap I - podparcie istniejącego stropu Ackermana

HEB120

HEB120

252

detal B

231

Rama R1

POM. 7i8C

POM. 9C

600

Etap III wymiana stropu na nowystrop RECTOBETON 20+6, 2 belki RS136 + dozbrojenie 1#16 , rozstaw osiowy podwójnych belek co 70cm

Etap II wymiana stropu na nowy strop RECTOBETON 20+6, 2 belki RS136 + dozbrojenie 1#16 , rozstaw osiowy podwójnych belek co 70cm

351

600

Strop Ackermana

650

POM. 6C

2xIPN220

2xIPN220

463

HEB120

HEB120

detal B

124

70

Hp=125

Hp=125

Hp=125

Hp=125

detal A

180
100

180
100

180
100

180
100

B

85+85
200

A

istniejący strop

INP 220

obetowanie belki w gnieździe (na podporze)

poduszka betonowa B30 zbrojona #10 co 5x5cm gr. min. 10cm

Detal A - osadzenia belki na podporze

istniejący strop

HEB120

a9

L=650cm

a4

a4

INP 220

a9

L=650cm

Detal B - podciągu w miejscu podparcia belki

Nazwa Inwestycji

PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW STROPÓW W BUDYNKU NR 24abcdw POMIĘDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 6C, 7/8C, 9C, A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 112C, 113C, 114C, WZMOCNIENIE STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ, A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C ORAZ PRZEBUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH

Inwestor

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów "POLATOM"
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock - Świerk

Lokalizacja

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock - Świerk
działka nr 17, w obrębie 257

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul.Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Branża:

KONSTRUKCJA

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant konstrukcja:	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09	
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Kasprzak MAZ/0258/POOK/13	

Tytuł rysunku:

RZUT PROJEKTOWANEGO STROPU NAD FRAGMENTEM PARTERU

Data: 10.11.2022r.	Skala 1:50/ 1:5		Rys.4