

**Gmina Żukowo**

Żukowo, dnia 18.02.2022.



**ul. Gdańska 52  
83-330 Żukowo**

ZP.271.3.2022

dot.: **postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę ulicy Sobiesława I w Chwaszczynie**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ (nr 1)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców i wyjaśnia treść SWZ.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w projekcie zmianę w-wy ścieralnej projektowanej nawierzchni?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zmianę projektowanej nawierzchni jezdni. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, przy czym preferowana jest nawierzchnia bitumiczna jezdni. Patrz – zmiana treści SWZ (nr 1) z dnia 18.02.2022 r.

#### **Pytanie nr 2**

Czy podana szerokość jezdni do zaprojektowania może ulec zmianie?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zwiększenie projektowanej szerokości pasa jezdni max do 5,5 m. Patrz – zmiana treści SWZ (nr 1) z dnia 18.02.2022 r.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.