

Nr referencyjny: INW.271.3.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 4

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) pn.: „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Żochowo”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania wniesionego w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1: Zapisy w dokumentacji technicznej oraz wyjaśnienia treści SWZ z dnia 05.04.2022r. dotyczące studni z polipropylenu (PP) DN 425 i DN 600 wskazują, że specyfikacja została wykonana na podstawie kart katalogowych jednego w Polsce i Europie producenta firmy Wavin, który posiada w ofercie takie właśnie rozwiązania.

Zastosowanych w dokumentacji przetargowej szczegółów konstrukcyjnych studni nie narzuca, tak jak to zrobił Zamawiający w SWZ, norma PN-EN 13598-2 i dodatkowo ww. rozwiązania nie mają wpływu na funkcjonalność systemu.

W związku z tym kierujemy do Państwa pytanie czy jako równoważne technicznie Zamawiający dopuści studzienki kanalizacyjne, których parametry odbiegają od parametrów studzienek WAVIN, podanych w specyfikacji lecz są:

„Zgodne z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, wykonane ze 100% nowego materiału bez dodatku regranulatu, bez środków spieniających, zabezpieczone przed wyporem, wykonane dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej”?

Jeżeli Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji przetargowej jako istotne dla inwestycji (stosowanie niezgodnie z wymaganiami ustawy Pzp tylko i wyłącznie studzienek firmy WAVIN) , co stanowi naruszenie ustawy Pzp, proszę o ich merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści studzienki kanalizacyjne, których parametry są zgodne z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, wykonane ze 100% nowego materiału bez dodatku regranulatu, bez środków spieniających, zabezpieczone przed wyporem, wykonane dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej.