

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt. 1 na:

Budowę monitoringu miejskiego – etap II

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Zgodnie z SIWZ Inwestor nie przewiduje wykonywania projektów budowlanych ani zgłoszenia robót.

Czy w związku z tym:

- a. cały zakres prac budowlanych mieści się w granicach nieruchomości gminnych i nie występują tereny zamknięte np. Urząd Morski, PKP lub tereny w zarządzie GDDKiA?
- b. żaden zakres prac nie występuje na obszarach Natura 2000?
- c. usytuowanie konstrukcji wsporczych dla kamer w pasach drogowych nie spowoduje sprzeciwu zarządcy drogi?
- d. Inwestor dostarczy aktualne mapy geodezyjne (mapy dc. projektowych) umożliwiające wprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej do państwowego zasobu geodezyjnego zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje w ramach zamówienia wykonania projektów budowlanych ani zgłoszenia robót. W związku z tym:

- a) cały zakres prac budowlanych mieści się w granicach nieruchomości gminnych i nie występują tereny zamknięte
- b) żaden zakres prac nie występuje na obszarach Natura 2000
- c) usytuowanie konstrukcji wsporczych dla kamer w pasach drogowych nie spowoduje sprzeciwu zarządcy drogi
- d) Zamawiający nie dostarczy aktualnych map geodezyjnych, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jest po stronie wykonawcy.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Przedmiotem zamówienia są również przyłącza energetyczne. Czy Inwestor jest w posiadaniu projektów budowlanych i czy dokonano zgłoszenia dla tych zadań zgodnie z §29 Art 1, ust nr 2 Prawa Budowlanego? Jeżeli nie wykonano dotychczas tych projektów to ich opracowanie znacznie wydłuży czas realizacji inwestycji i zmieni jej wartość.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu projektów budowlanych na podstawie których dokonano odpowiednich zgłoszeń. Zamawiający w Załączniku nr 2 do niniejszych Wyjaśnień załącza dokumentację z zastrzeżeniem, że obejmuje ona szerszy zakres niż niniejsze postępowania. Obowiązujący dla Wykonawcy jest zakres opisany SWZ i załącznikami do SWZ.

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

W projekcie wykonawczym dla sieci energetycznej NN powinny być zamieszczone obliczenia parametrów bezpieczeństwa, tj. obliczenie wartości zabezpieczeń, rezystancji pętli i skuteczności zadziałania zabezpieczeń. Czy Inwestor jest w posiadaniu tych obliczeń czy obliczenia są po stronie wykonawcy? Jeżeli obliczenia nie zostały wykonane to na jakiej podstawie dokonano doboru

zabezpieczeń i przekrojów kabli?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Zamawiający jest w posiadaniu takich obliczeń. Stanowią one załącznik nr 1 do niniejszych Wyjaśnień

Treść 4 zapytania Wykonawcy:

Czy Inwestor przewidział sposób zachowania norm technicznych, na które się powołuje, dla umieszczenie kabla światłowodowego i kabla energetycznego w jednym, wspólnym otworze kanalizacji Ø100? Jeżeli zostało to przewidziane to prosimy o podanie sposobu rozwiązania. Należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bardzo zbliżony wygląd zewnętrzny tych kabli co w przypadku prac utrzymaniowych może powodować zagrożenie życia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Odpowiednie oznaczenie kabli w studniach kablowych zawieszkami kablowymi odpowiednio dla kabla światłowodowego i kabla nn 0,4kV. Drugi wariant to zastosowanie mikrokanalizacji dla kabla światłowodowego zaciągniętej do rury fi110.

Załączniki:

1. Obliczenia parametrów bezpieczeństwa
2. Dokumentacja projektowa