

Nakło nad Notecią, dn. 13.12.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
89-100 Nakło nad Notecią
ul. Ks. Piotra Skargi 6
NIP: 558-15-66-288

Znak sprawy: SWG.6630.843.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 13.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) oraz Zarządzenia nr 6/2021 Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:	Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej stanowiącej własność Orange Polska S.A. kolidującej z przebudową drogi powiatowej nr 1533C na odcinku Zamość – Łochowo.
Lokalizacja:	ul. Polna , Gmina: Szubin - ob. wiejsk i Obręb: Zamość, dz.: 452/1, 3202/2
Składający wniosek:	PTASZNIK MARIUSZ ul. Dąbrowa 20, 85-147 Bydgoszcz
Inwestor:	STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło Nad Notecią
Projektant:	MARIUSZ PTASZNIK Inne upr.: budowlane: 1503/99/U
Przewodniczący:	Urszula Kubik, Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	02.12.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Nakło elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Prace w pobliżu elektroenergetycznej linii kablowej prowadzić rozkopowo; zachować odległości pionowe i poziome według obowiązujących standardów w Enea Operator Sp. z o.o., w miejscach skrzyżowań, zbliżeń zaprojektować na istniejących kablach elektroenergetycznych rury osłonowe dwudzielne, przed przystąpieniem do prac powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem RD Nakło.	Krzysztof Allnoch

2	Gmina Szubin	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag - na oznaczonym terenie nie eksploatujemy sieci ciepłowniczej.	Marcin Wolski
4	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie 1. Wykonawca sieci telekomunikacyjnej z 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie o rozpoczęciu prac. 2. W miejscach równoległego przebiegu kabla w stosunku do sieci wodociągowej zachować odstęp min. 1,0 m. 3. Prace ziemne w pasie występowania urządzeń wodociągowych należy wykonać sposobem ręcznym. 4. W miejscach skrzyżowania z siecią wodociągową kabel ułożyć w rurze ochronnej. 5. Za ewentualne uszkodzenia urządzeń wodociągowych powstałe w trakcie realizacji prac odpowiedzialność ponosi wykonawca robót.	Andrzej Skała
5	Netia S.A elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez Uwag	Andrzej Grycmacher
6	NEXERA SP. Z O.O. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez Uwag	Andrzej Grycmacher
7	Orange Polska S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
8	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uwagi do uzgodnienia: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Inowrocławiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu tel.. 52 3565821. 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8-1,2 m 6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.	Tomasz Praczyk
9	RFC Marcin Frątczak	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	Wydział Architektury i Budownictwa	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

11	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
----	---	--	--

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 619219.1.1073, 619219.1.1076, 619219.5.1075.

Z upoważnienia Starosty Nakielskiego
Urszula Kubik, Starszy Inspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).