


1. Nad przewodem na wysokości 0,40 m nad górą tworzącą należy umieścić taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru żółtego o szer. 20 cm. Dodatkowo nad przewodem na wysokości max. 0,05 m nad górą tworzącą należy ułożyć taśmę lokalizacyjną.
3. Zagłębienie istniejących przewodów infrastruktury podziemnej wprowadzono orientacyjnie. Należy je zweryfikować na etapie wykonawstwa.



 INGRUD BIURO INŻYNIERSKIE		86-300 Grudziądz ul. Kułerskiego 6/19 tel. +48 609 738 869 e-mail: ingrud@wp.pl NIP: 876 224 59 51	
Inwestor			
 GRUDZIĄDZKIE WODOCIĄGI		Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz	
Projekt ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA NA POTRZEBY PUNKTU TANKOWANIA CNG			
Adres inwestycji gm. Miasto Grudziądz [046201_1], ul. Ludwika Waryńskiego dz. nr ew. 19/5, 19/6; obr. 0068			
Etap PROJEKT BUDOWLANY			
Rysunek PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ			
Projektant mgr inż. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17		Podpis	
Asystent Projektanta mgr inż. Agnieszka Liczkowska		Podpis	
Branża SANITARNA	Data 07.2024	Skala 1:100	Nr Yps. IS-01