



LEGENDA:

- Cu 12,7x6,35
- DN 25
- Instalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa) - SPLIT
- Instalacja skroplin
- Klimatyzator ścienny

Uwagi montażowe:

- 1) Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji odprowadzić do najbliższej umywalki. Skropliny włączyć przez zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem.
- 2) Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji - Przewidzieć na systemowych mocowaniach.
- 3) Izolacja przewodów wg części opisowej.
- 4) W przypadku przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.

<div><div><div></div><div>PAMAR PROJEKT</div></div><div>PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA Projektowanie, nadzór, doradztwo ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza</div></div>		TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEN PRALNI I PRASOWALNI NA SAŁĘ SZKOLENIOWĄ W HOTELEU ZAWISZA			
NAZWA RYSUNKU:		RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA KLIMATYZACJI		SKALA: 1:50	
ADRES INWESTYCJI:		ul Gdańska 163 , 85-915 Bydgoszcz		NR RYS.: KL 1	
INWESTOR:		BOS Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz			
BRANŻA:		SANITARNA		DATA: 04.05.2021	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Mateusz Janaszek			
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Wojciech Kabaciński nr upr.bud. KUP/0173/PWOS/09 specjalność: instalacje sanitarne			
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Paweł Matynka nr upr.bud. KUP/0167/PBS/15 specjalność: instalacje sanitarne			

